





1 : 2000


LEGENDA IMPIANTO EVAC

 **6-15x2-70/90**, regolato a 60° RMS, SPL massimo 106dB, angolo di emissione 175°, completo di fusibile termico e doppi morsetti centrali, conforme EN 60335-1.
Verde - canale A - link - canale B

 **6-15x2-70/90**, regolato di suono, peso a parete e a soffitto, per EVAC, con in testa plastica, potenza selezionabile 10-15-25-25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 150°, completo di fusibile termico e doppi morsetti centrali, conforme EN 60335-2, IP54.

 **6-15x2-70/90**, regolato di suono, peso a parete e a soffitto, per EVAC, con in testa plastica, potenza selezionabile 10-15-25-25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 150°, completo di fusibile termico e doppi morsetti centrali, conforme EN 60335-2, IP54.

 **6-15x2-70/90**, regolato di suono, peso a parete e a soffitto, per EVAC, con in alluminio, potenza selezionabile 10-15-25-25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 150°, completo di fusibile termico e doppi morsetti centrali, conforme EN 60335-2, IP54.

 **6-15x2-70/90**, regolato di suono, peso a parete e a soffitto, per EVAC, con in plastica, potenza selezionabile 10-15-25-25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 150°, completo di fusibile termico e doppi morsetti centrali, conforme EN 60335-2, IP54.

 **COMUNE DI MILANO**
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

IL DIRETTORE TECNICO Ing. Gianrugi Santilli	IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE FRAZIONI SPECIALISTICO Ing. Gianrugi Santilli	IL PROGETTISTA RESPONSABILE Ing. Gianrugi Santilli
--	--	---

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMP. SAFETY QDR 4

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
A0	1:100	21IBD096	AS	IE	0040	00