



IMPIANTO SPRINKLER AV04							
AREA PROTETTA				DIMENSIONAMENTO			
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				AREA SFAVORITA (C23-AV02-SF-R0)			
Superficie: ~ 1.100 m²				Portata: 1.599,63 l/min			
Tipo impianto: Secco				Prevalenza: 6,16 bar			
				Safety: 2,13 bar			
DATI DI PROGETTO							
Norma di riferimento: UNI EN 12845:2020							
Classe di pericolo: OH3							
Densità di scarica: 5,0 mm/min							
Area operativa: 270 m²							
Pressione minima: 0,35 bar							
Area max per sprinkler: 12 m²							
Durata di funzionamento: 60 min							
ALIMENTAZIONE IDRICA							
				Tipologia: Singola SUPERIORE			
				Portata: 2.067,80 l/min			
				Pressione statica: 9,00 bar			
				Pressione dinamica: 7,80 bar			
SPRINKLER IMPIEGATI							
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K TEMP.	FINITURA	Q.TA'
○	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	80 °C	OTTONE	104