



**LEGENDA**

- Idrante sopra suolo DN 70
- Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da:
  - lancia d'irrigazione con valvola DN 25;
  - tubo semi-rigido EN 684 con raccordi e bobina di avvolgimento, da 25 m;
  - cassetta da parete con portello.
- Tubazione EN 10255 SM zincata con coibentazione
- Tubazione interrata PEHD PE100 PN16

**PIANTA CHIAVE**

**Particolare Staffa S1**

**Appaltatore**

**ITINERA Spa**  
Via M. Savona, 15  
15057 Tortona (AL)

**Euroimpianti**  
Via T. Novati, 7  
20155 Milano

**Progettazione generale  
integrata delle prestazioni specialistiche**

**ONWORKS**  
ONE WORKS Spa  
Via A. Sciesa, 3  
20155 Milano

**Progettazione costruttiva  
impianti meccanici**

**FIRING s.r.l.**  
Via Don Giovanni Fieschi, 11  
28078 Ronzagno Sesto (NO)  
Procedi Per. Ing. Massimo Sestini (MI 6758 P 0712)

**Progettazione architettonica**

**CREW**  
Cremonesi Workshop Srl  
Via Carleone, 70  
20121 Milano

**Coordinamento Sicurezza**

**MM**  
MM Spa  
Via del Vecchio Politecnico, 8  
20121 Milano

**IL DIRETTORE TECNICO**  
Ing. Gianluigi Santinello

**IL PROGETTISTA RESPONSABILE  
DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE**  
Ing. Gianluigi Santinello

**IL PROGETTISTA RESPONSABILE**  
Ing. Gianluigi Santinello

Rev.	Data	EMISSIONE	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato
01	04/07/2024	AS BUILT					
00	30/08/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE					

**NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1**

**IMPIANTO ANTINCENDIO**

**IMPIANTO IDRANTI INTERNI**

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	I009	01