DETTAGLIO 4 RECINZIONE TIPO B: PROSPETTO



DETTAGLIO 4 RECINZIONE TIPO B: SEZIONE Y



DETTAGLIO 4 RECINZIONE TIPO B: PIANTA



PROFILI A SEZIONE APERTA	
NORME E QUALITA' DEGLI ACCIAI	UNI EN 10025-2 S275

DEVONO ESSERE PREVISTI GIUNTI DI DILATAZIONE OGNI 10 M E LARGHI 15 MM. IL MATERIALE PER DESOLIDARIZZARE DURANTE LA FASE DI GETTO E' IL POLISTIROLO SP. 15 MM. DOPO LA RASCHIATURA DI 1 CM DI POLISTIROLO SULLE DUE FACCE DEL GIUNTO VA APPLICATO MASTICE SIGILLANTE TIPO "MAPEFLEX AC4" O SIMILARE. PER GARANTIRE LO SCORRIMENTO, I BARROTTI DI COLLEGAMENTO SONO BITUMATI PER META'.

CALCESTRUZZO	
classe resistenza	C25/30
classe esposizione	XC2
dim. max aggregato	16 mm
classe lavorabilità	S4
ACCIAIO	
tondini per c.a.	B 450C
copriferro	3 cm

DETTAGLIO GIUNTO



DETTAGLIO ARMATURA FONDAZIONE





SCHEMA RIPRISTINI RECIN. TIPO C: SEZIONE Y

NODO VERTICALE N4 scala 1 : 2

NODO VERTICALE N3 scala 1 : 2



NODO VERTICALE N2 scala 1 : 2



NODO ORIZZONTALE N1 scala 1 : 2



FISSAGGIO TRA PANNELLI E MONTANTI PREFORATI (N. 2 FORI SU CIASCUN LATO CORTO DEI PANNELLI DIAM. 13 mm): BULLONI M 10 x 40

FISSAGGIO TRA PANNELLI PREFORATI (N. 3 FORI SU CIASCUN LATO LUNGO DIAM. 11 mm): BULLONI M 8 x 25

PANNELLI MODULARI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 7032 DIM. mm 1985x1000x40 COSTITUITI DA: TELAI REALIZZATI CON PROFILI ANGOLARI A "L" mm 40x20x5 FORATI SUI QUATTRO LATI E LAMIERA STIRATA TIPO "FILS - ESEDRA" sp. mm 2

MONTANTI IN PROFILATI A "T" mm 80X80X10 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI MEDIANTE N. 2 FORI DIAM. 13 mm PER OGNI COPPIA DI PANNELLI; COLORE RAL 7033

LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

studio associato di architettura e urbanistica
v. pindaro 19 20128 milano italy
t 0039 0 2 2571035 f 0039 0 2 2571188
studio@studioaeu.com CF e P.IVA 10623430153
collaboratori
dott.arch. elisa masiero
dott.arch. maurizio provenzale
dott.arch. francesco corna
dott.arch. claudio corna ordine architetti ppc milano 5185
dott.arch. enrico lembo ordine architetti ppc milano 3248

giugno 2014	Comune di Milano - Via C. Lombroso n. 54 RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROGETTO ESECUTIVO	Arc 04	... ...
	SO.GE.M.I. S.p.a.	1:20 - 1:2	04.5
	Recinzione tipo "B": DETTAGLIO 4 e NODI costruttivi	Aprile '14	