

COMMITTENTE:
SOGEMI

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

COMMESSA:

QUADRO:
QUADRO UFFICI PV14

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
DAL QUADRO UTENZE COMUNI QUC

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,4

SISTEMA DI NEUTRO TNS

DIMENSIONAMENTO SBARRE

I_n [A] Icc [kA]

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI ☒ — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ☒ — CEI EN 60947-2

☐ — CEI EN 60898

CARPENTERIA ☒ — CEI EN 60439-1

☐ — CEI 23-48

— CEI 23-49

— CEI 23-51

	CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO	FILE	QUFF/PV14	
				ARCHIVIO	DATA	21/6/2011	REVISIONE R0.0
				DISEGNATORE	PAGINA	75	SEGUE 76
	IMPIANTO	MERCATO AVICUNICOLO					