

COMMITTENTE:  
SOGEMI

COMMESSA:

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

QUADRO:  
QUADRO PV12.1

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE  
DAL CONTATORE CPV12.1

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			1,3
SISTEMA DI NEUTRO	TNS		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I <sub>n</sub> [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/>	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO		FILE	QPv12.1
			ARCHIVIO		DATA 21/6/2011	
			DISEGNATORE		PAGINA 37	
IMPIANTO		MERCATO AVICUNICOLO				REVISIONE R0.0
						38
						TAVOLA