

SO.GE.M.I. S.P.A. - CENSIMENTO AMIANTO 2011

MERCATO ORTOFRUTTICOLO													
Via Cesare Lombroso, 54													
EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'
PALAZZO SOGEMI	dal 1° al 8°	Uffici	fabbricato	confinato	accessibile	pannelli divisori in C/A	COMPATTO	1966	12,5 ton	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
PALAZZO SOGEMI	INTERRATO	Uffici	fabbricato	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1966	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
PADIGLIONI	PRIMO	mercato annonario aperto al pubblico	tunnel centrale-impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni e gruppi di condizionamento	FRIABILE	1966	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
PADIGLIONI	TERRA	mercato annonario aperto al pubblico	tunnel centrale-impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1966	2,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
PADIGLIONI	INTERRATO	mercato annonario aperto al pubblico	intercapedini-impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di valvole	FRIABILE	1966	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
PADIGLIONI A-B-C-	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1966	450ton	30.000,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
PADIGLIONI A-B-C-	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non esposto	non accessibile	polverino sotto intradosso in fasci e fibre	FRIABILE	1966	100 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	guarnizioni caldaie	FRIABILE	1966	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazione	FRIABILE	1966	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni e serbatoi ammoniaci	FRIABILE	1966	25,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1966	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1966	10,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
CENTRO CONTROLLI	INTERRATO	uffici	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1966	5,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 12	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	7 ton	460,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 13	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	1,5 ton	100,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 14	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	6 ton	400,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 15	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	3,7 ton	250,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 16	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	8,5 ton	560,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 18	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	3,7 ton	250,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 25	TETTO	abitazione privata	Fabbricato	non confinato	non accessibile	lastre in C/A	COMPATTO	1970	4,5 ton	300,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 25	GIARDINO	abitazione privata	Fabbricato	non confinato	accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1970	0,2 ton	15,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 28	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	18,0 ton	1.200,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 29	TETTO	attività produttiva	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	3,0 ton	200,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 34/1	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 34/2	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 34/3	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 34/4	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 34/5	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO H	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	15,0 ton	1.000,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
CHIOSCO C8	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	0,2 ton	15 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
MERCATO AVICUNICOLO													
Via C.Lombroso, 32													
EDIFICIO A/B	TETTO	mercato annonario e abitazioniprivate	fabbricato	non confinato	non accessibile	comignoli in C/A	COMPATTO	1928	75 kg	5 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO B	TETTO	mercato annonario e abitazioniprivate	fabbricato	non confinato	non accessibile	lastra in C/A	COMPATTO	1928	15 kg	1 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO G	TETTO	mercato annonario e abitazioniprivate	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO H	TETTO	mercato annonario e abitazioniprivate	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	190 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO N	TETTO	mercato annonario e abitazioniprivate	fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A sottoposta a trattamento incapsulante classe A nel 2010	COMPATTO	1928	15 ton	600 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
MERCATO ITTICO													
Via C.Lombroso, 95													
MERCATO ITTICO	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1995-2000	10 ton	700 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI



SO.GE.M.I. FOOD S.RL - CENSIMENTO AMIANTO

EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LU'OGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'
EDIFICIO 2	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 4	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	7 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 5	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	SOTTOTETTO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,1 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	SI
EDIFICIO 7	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 8	TETTO	magazzini	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	4,5 ton	300 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 9	INTERRATO	corpo B	abitazione/uffici	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,1 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 9	SOTTOTETTO	corpo B	abitazione dsMESSA	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	NO
EDIFICIO 10	PIANO TERRA	magazzini officine	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 10	TETTO	magazzini officine	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	0,7 ton	50 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 12	TERRA	deposito veicoli sequestrati	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	3 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 12-13	INTERRATO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 13	PRIMO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 13	PIANO TERRA	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	PIANO TERRA	magazzini officine	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	INTERRATO	magazzini officine	fabbricato	non confinato	accessibile	tettoiette in C/A	COMPATTO	1928	80 kg	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	TETTO	magazzini officine	fabbricato	non confinato	accessibile	carne fumarie in C/A	COMPATTO	1928	30 kg	2 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 12-13-14	PIANO PRIMO	magazzini officine	tunnel di collegamento	non confinato	accessibile	lastre a parete in C/A	COMPATTO	1928	9 ton	600 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15	PIANO TERRA	mercato annonario aperto al pubblico	centrale ovest	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 15	INTERRATO	mercato annonario aperto al pubblico	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni	FRIABILE	1928	2 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15-50	INTERRATO	mercato annonario aperto al pubblico	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate > 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15-16	TETTOIE	mercato annonario magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	30 ton	2.000 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 15-16	TETTOIE	mercato annonario magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	0,7 ton	50 mq	superfici danneggiate > 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 17 xx	TETTO	pubblico macello	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	6 ton	400 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
ED. 18	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	camino in C/A	COMPATTO	1928	20 kg	1 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 21	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	5mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 23-27 xx	INTERRATO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 23 xx	INTERRATO	uffici	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 24 xx	TETTO	magazzino	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	1,5 ton	100 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 25 xx	PRIMO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,25 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	SI a piano terra
EDIFICIO 25	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi



SO.GE.M.I. FOOD S.R.L - CENSIMENTO AMIANTO

EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'
EDIFICIO 29 xx	TETTO	uffici	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	2,2 ton	150 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 30 xx	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	comignoli in C/A	COMPATTO	1928	30 kg	2 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 36	TETTO	passaggio coperto tra magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	7,5 ton	500 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 50	TETTO	area coperta	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	48 ton	3.200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI

