

COMMITTENTE:
SOGEMI

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

COMMESSA:

QUADRO:

Quadro utenze comuni QUC

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
QUADRO GENERALE B.T.	
MERCATO DEI FIORI	
TENSIONE [V]	400
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	8,8
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE	
I _n [A]	Icc [kA]
CARPENTERIA	
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51