

COMMITTENTE:
SOGEMI

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

COMMESSA:

QUADRO:
QUADRO PV2-4-6

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE DAL CONTATORE CPV2-4-6	
TENSIONE [V]	400
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	2,7
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE	
I _n [A]	Icc [kA]
CARPENTERIA	
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI			PROGETTO	FILE	QPV2-4-6		
				ARCHIVIO	DATA	21/6/2011	REVISIONE	R0.0
				DISEGNATORE	PAGINA	49	SEGUE	50
IMPIANTO	MERCATO AVICUNICOLO				TAVOLA			