

RIF. QUADRO	CWC1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

NUMERAZIONE MORSELLI												
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	1	2	3	4	5	6	7				
DESCRIZIONE CIRCUITO		Dol quadro utenze comuni QUC	2 Illuminazione	3 Emergenza	4 Prese di servizio	5 Alimentazione estrattori WC	6 Riserva	7 Riserva				
TIPO APPARECCHIO												
INTERUTTORE	Icu [kA]		6	6	6	6	6	6				
	N. POLI		4	3P+N	10	3P+N	16	3P+N	16	3P+N	16	3P+N
CURVA/SCANCIATORE												
	I _r [A]			10		16		16		16		32
	I _{sd} [A]											
	I _i [A]											
DIFFERENZIALE												
	I _g [A]											
	TIPO											
	I _{dn} [A]			0,03		0,03		0,03		0,03		0,03
CONSTATTORE												
	TIPO											
TELERUTTORE												
	BOBINA [V]											
TERMICO												
	TIPO											
FUSIBILE												
	N. POLI											
ALTRE APP.												
	TIPO											
CONDUTTORI												
	TIPO ISOLAMENTO											
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]											
	I _b [A]			1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4
	I _z [A]			0,8	22,4	0,2	22,4	4,81	29,6	3,2	3,21	
	Un [V]			400	0,5	400	0,2	400	3	400	2	
	I _{cc} min [kA]			0,43	1,13	0,42	1,13	0,91	1,81	0,91	1,81	
	I _{cc} max [kA]											
	LUNGHEZZA [m]			20	0,05	20	0,01	15	0,14	20	0,09	
NOTE												

CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO	FILE	[QWC1]
			ARCHIVIO	DATA 21/6/2011	REVISIONE R0.0
			DISEGNATORE	PAGINA 61	SEGUE 62
	IMPIANTO		TAVOLA		
MERCATO AVICUNICOLO					