

COMMITTENTE:
SO.GE.MI

MERCATO MILANO – AVICUNICOLO

COMMESSA:

QUADRO:

QUADRO SPOGLIATOI E WC3 MASCHILI 1° PIANO

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
DAL QUADRO UTENZE COMUNI QUC

IMPIANTO A MONTE			
DAL QUADRO UTENZE COMUNI QUC			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		0,4	
SISTEMA DI NEUTRO		TNS	
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51