

COMMITTENTE:
SOGEMI

COMMESSA:

MERCATI MILANO – AVICUNIOLO

QUADRO:
QUADRO PV3-5

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
DAL CONTATORE CPV3-5

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 2,7

SISTEMA DI NEUTRO TNS

DIMENSIONAMENTO SBARRE

I_n [A] Icc [kA]

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI ☒ — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ☒ — CEI EN 60947-2

☐ — CEI EN 60898

CARPENTERIA ☒ — CEI EN 60439-1

☐ — CEI 23-48

— CEI 23-49

— CEI 23-51

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------|-------------|--|--------|-----------|-----------|
| CLIENTE | SOGEMI | | PROGETTO | | FILE | QPv3-5 | |
| | | | ARCHIVIO | | DATA | 21/6/2011 | REVISIONE |
| | | | DISEGNATORE | | PAGINA | 5 | SEGUE |
| IMPIANTO | | MERCATO AVICUNICOLO | | | | | |