

COMMITTENTE:  
SOGEMI

COMMESSA:

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

QUADRO:  
QUADRO PV13

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE  
DAL CONTATORE CPV13

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		2,1	
SISTEMA DI NEUTRO	TNS		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO		FILE	QPv13
			ARCHIVIO	DATA	21/6/2011	REVISIONE R0.0
			DISEGNATORE	PAGINA	25	SEGUE 26
IMPIANTO	MERCATO AVICUNICOLO					TAVOLA