

COMMITTENTE:
SOGEMI

COMMESSA:

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

QUADRO:
QUADRO PV2.1

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
DA CONTATORE CPV2.1

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		0,9	
SISTEMA DI NEUTRO		TNS	
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I _n [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI				PROGETTO	FILE	QPV2.1		
					ARCHIVIO	DATA	21/6/2011	REVISIONE	R0.0
					DISEGNATORE	PAGINA	53	SEGUE	54
IMPIANTO	MERCATO AVICUNICOLO					TAVOLA			