

COMMITTENTE:
SOGEMI

COMMESSA:

MERCATI MILANO – AVICUNICOLO

QUADRO:
QUADRO PV11.1

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
DAL CONTATORE CPV11.1

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		1,3	
SISTEMA DI NEUTRO		TNS	
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO		FILE	QPv11.1	
			ARCHIVIO		DATA	21/6/2011	REVISIONE
			DISEGNATORE		PAGINA	17	SEGUE
IMPIANTO		MERCATO AVICUNICOLO		TAVOLA			