

COMMITTENTE:  
SOGEMI

MERCATI MILANO AVICUNICOLO

QUADRO:  
QUADRO PV1-3

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE  
DA CONTATORE CPV1-3

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			2,4
SISTEMA DI NEUTRO	TNS		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I <sub>n</sub> [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/>	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51

CLIENTE	SOGEMI		PROGETTO		FILE	[QPv1-3]
			ARCHIVIO		DATA	
			DISEGNATORE		21/6/2011	
IMPIANTO				PAGINA	1	REVISIONE
	MERCATO AVICUNICOLO			TAVOLA		R0.0
					2	SEGUE