



LEGENDA

- IDRANTE SOTTOSUOLO - DN100 - ATTACCO A BACINETTA CON DISPOSITIVO ANTIGELO - ESISTENTE (VERIFICA NS. IDRAULICO UNI 70)
- H IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA DI PROGETTO
- E IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA ESISTENTE
- RETE DI PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO INTERRATA
- RETE DI PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO ESTERNA COIBENTATA
- RETE IN PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO INTERNA
- RETE ESISTENTE DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO
- Ⓐ INDIVIDUAZIONE COLONNA MONTANTE O TRATTO VERTICALE
- Ⓜ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN POZZETTO CONFORME UNI EN 1074 INDICANTE LA POSIZIONE DI APERTURA/CHIUSURA

-LE TUBAZIONI INSTALLATE FUORI TERRA SONO IN ACCIAIO CON GIUNZIONI FILETTATE E SPESSORI MINIMI CONFORMI ALLA UNI EN 10255 SERIE MEDIA

-NEL CASO LA POSA IN OPERA SIA ESEGUITA CON GIUNZIONI SALDATE LE TUBAZIONI AVRANNO SPESSORI MINIMI CONFORMI ALLA UNI EN 10255 SERIE L O ALLA UNI 10224 CON SPESSORI PER DN 125 ≥ 4 MM E DN 150 ≥ 4,5 MM

-LE TUBAZIONI INTERRATE IN ACCIAIO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA UNI EN 10224 E PROTETTE CONTRO LA CORROSIONE MEDIANTE APOSITO RIVESTIMENTO ESTERNO (ES. BITUMINOSO). IN ALTERNATIVA POSSONO ESSERE UTILIZZATE TUBAZIONI IN MATERIA PLASTICA PURCHE' AVANTI PN 16 E RISPONDENTI ALLE NORME DI RIFERIMENTO (ES. PER TUBI IN PE UNI EN 12201)

-LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SARANNO A STELO USCIENTE DI TIPO A SARACINESCA CON INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA. SONO AMMESSE ANCHE ALTRE TIPOLOGIE DI VALVOLE UNIFICATE (ES. SFERA, FARFALLA) PURCHE' SIA INDICATA LA POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA. LE VALVOLE SARANNO CONFORMI ALLA UNI EN 1074

SO.GE.M.I. S.p.A.
Società per l'impianto e l'Esercizio
dei Mercati Annessi all'Ingresso
di Milano

Denominazione intervento:	MERCATO AVICUNICOLO-FIORI Via Cesare Lombroso 95, Milano
Tipologia di intervento:	PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO
Committente:	SO.GE.M.I. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54, Milano
Progetto VVF:	C.S.I. Centro Servizi Immobiliari Via Astolfo 4 - 20131 Milano

f		
e		
d		
c		
b		
a		
Rev.	1	Dicembre 2012

Titolo:	FASE 1.0 LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO (A) IMPIANTO MECC. E IDRICO ANTINCENDIO Pianta piano terra	ambito:	
Redatto:	C.S.I.	Data d'emissione:	DICEMBRE 2011
Scala:	1:100	N°Disegno:	ME-02/A