

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.1_3]	Alimentazione pororeismznjgonr	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.1_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

## SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.2								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.2_0]	Quadro AC1.2	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	83	1x25	1x16	1x16
[QAC1.2_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.2_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.2_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.2_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.2_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.2_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.2_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.3								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.3_0]	Quadro AC1.3	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	76	1x25	1x16	1x16
[QAC1.3_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.3_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.3_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.3_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.3_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.3_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.3_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.4								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.4_0]	Quadro AC1.4	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	69	1x25	1x16	1x16
[QAC1.4_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.4_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.4_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.4_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.4_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.4_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.4_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

## SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.5								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.5_0]	Quadro AC1.5	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	62	1x16	1x16	1x16
[QAC1.5_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.5_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.5_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.5_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.5_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.5_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.5_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.6								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.6_0]	Quadro AC1.6	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	55	1x16	1x16	1x16
[QAC1.6_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.6_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.6_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.6_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.6_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.6_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.6_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

## SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.7								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.7_0]	Quadro AC1.7	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	48	1x16	1x16	1x16
[QAC1.7_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.7_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.7_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.7_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.7_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.7_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.7_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC1.8								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC1.8_0]	Quadro AC1.8	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	58	1x16	1x16	1x16
[QAC1.8_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.8_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.8_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC1.8_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC1.8_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC1.8_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC1.8_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5



# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC2.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC2.1_0]	Quadro AC2.1	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	97	1x35	1x16	1x16
[QAC2.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.1_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC2.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC2.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC2.1_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

## SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC2.2								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC2.2_0]	Quadro AC2.2	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	65	1x25	1x16	1x16
[QAC2.2_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.2_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.2_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC2.2_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC2.2_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC2.2_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC2.2_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC3.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC3.1_0]	Quadro AC3.1	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	72	1x25	1x16	1x16
[QAC3.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC3.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC3.1_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC3.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC3.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC3.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC3.1_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC4.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC4.1_0]	Quadro AC4.1	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	86	1x50	1x25	1x25
[QAC4.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.1_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC4.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC4.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC4.1_7]	Al Quadro BT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC4.1_8]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC4.2								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC4.2_0]	Quadro AC4.2	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	79	1x50	1x25	1x25
[QAC4.2_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.2_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.2_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC4.2_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC4.2_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC4.2_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC4.2_7]	Al Quadro BT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC4.2_8]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC5.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC5.1_0]	Quadro AC5.1	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	105	1x35	1x16	1x16
[QAC5.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.1_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC5.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC5.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC5.1_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC5.2								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC5.2_0]	Quadro AC5.2	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	100	1x35	1x16	1x16
[QAC5.2_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.2_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.2_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.2_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC5.2_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC5.2_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC5.2_7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC5.3								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC5.3_0]	Quadro AC5.3	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	93	1x35	1x16	1x16
[QAC53._1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.3_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.3_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC5.3_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC5.3_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC5.3_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC5.3._7]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5



# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE AC6.1								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QAC6.1_0]	Quadro AC6.1	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	107	1x50	1x25	1x25
[QAC6.1_1]	Illuminazione	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC6.1_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC6.1_3]	Alimentazione porte e portoni sezionali	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QAC6.1_4]	Prese interbloccate	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	10	1x6	1x6	1x6
[QAC6.1_5]	Prese di servizio	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x4	1x4	1x4
[QAC6.1_6]	Al Quadro AT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC6.1_7]	Al Quadro BT	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR				
[QAC6.1_8]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	15	1x2,5	1x2,5	1x2,5

# SO.GE.MI.- MERCATO AMBULANTI CARNE

LISTA CAVI LOCALE SC								
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	FFFN	tipo cond.	Isolante	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
[QSC_0]	Quadro SC	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	60	1x120	1x120	1x120
[QSC_1]	Illuminazione servizi	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	30	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_2]	Emergenza	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	30	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_3]	Illuminazione piazzale nord	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	65	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_4]	Illuminazione pens. nord	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	65	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_5]	Illuminazione piazzale sud	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	65	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_6]	Illuminazione pens. sud	FFFN PE	Unipolare con guaina	EPR	65	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_7]	Prese servizi	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	30	1x2,5	1x2,5	1x2,5
[QSC_8]	Presa interbloccata	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x6	1x6	1x6
[QSC_9]	Presa interbloccata	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x6	1x6	1x6
[QSC_10]	Riscaldamento acqua	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x16	1x16	1x16
[QSC_11]	Riscaldamento acqua	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x16	1x16	1x16
[QSC_12]	Presa interbloccata	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x6	1x6	1x6
[QSC_13]	Boiler	FFFN PE	Unipolare senza guaina	EPR	20	1x2,5	1x2,5	1x2,5