



NUMERAZIONE MORSETTI									
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	RSTNPE	FFTN	2	RSTNPE	3	RSTNPE	4	RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO	Del contatore QAC2.2	Sezionatore	Illuminazione [QAC2.2_1]	Emergenza [QAC2.2_2]	Alimentazione portoni e porte [QAC2.2_3]	Prese interbloccata [QAC2.2_4]	Prese di servizio [QAC2.2_5]	Predisposizione Quadro AT [QAC2.2_6]	Boiler [QAC2.2_7]
TIPO APPARECCHIO									
INTERUTTORE									
	Icu [kA]	In [A]	4	40	3P+N	10	3P+N	10	3P+N
	N. POLI								
	CURVA/SGANCIO								
	Ir [A]	tr [s]							
	Ird [A]	tsd [s]							
	Ii [A]								
	Ig [A]	tg [s]							
DIFFERENZIALE									
	Idn [A]	tdn [ms]							
CONSTATTORE									
TELERUTTORE									
BOBINA [V]	N. POLI	In [A]							
TERMICO	TIPO	Irt [A]							
FUSIBILE									
	N. POLI	In [A]							
ALTR. APP.	TIPO	MODELLO							
CONDUTTORIA	TIPO ISOLAMENTO	POSA							
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]								
	Ib [A]	Iz [A]							
	Un [V]	Pn [kW]							
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]							
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]							
NOTE									