

sogemi consumo di energia

TIPOLOGIA 4

DATA 15-07-2011

DESCRIZIONE	CIRCUITO	Q.Tà	INSTALLATI	INSTALLATI	ASSORBITI	ASSORBITI	RISERVA	CONTEMP.	Kw TOT	ASS.TOT. MAX
			kW cad	kW tot	kW	A			kW	A
ILLUMINAZIONE	[QAC4_1]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
ILL.EMERGENZA	[QAC4_2]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
AUTOMAZIONE PORTE	[QAC4_3]	1	3,00	3,00	0,90	1,62	NO	SI	0,90	1,62
PRESE CARICA MULETTI	[QAC4_4]	1	8,00	0,00	6,40	11,55	NO	NO	0,00	0,00
PRESE SERVIZIO	[QAC4_5]	1	3,00	3,00	2,40	4,33	NO	SI	2,40	4,33
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FRIGO AT	[QAC4_6]	1	23,00	23,00	19,00	34,28	NO	SI	19,00	34,28
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FRIGO BT	[QAC4_7]	1	4,00	4,00	3,20	5,77	NO	SI	3,20	5,77
BOYLER ELETTRICI	[QAC4_8]	1	1,50	1,50	1,50	2,71	NO	SI	1,50	2,71
			TOT	35,50						
									kW	A
									28,00	50,52