



NUMERAZIONE MORSETTI									
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	FFIN	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE CIRCUITO	Del contatore QAC5.3	Illuminazione [QAC5.3_1]	Emergenza [QAC5.3_2]	Alimentazione portoni e porte [QAC5.3_3]	Prese interbloccata [QAC5.3_4]	Prese di servizio [QAC5.3_5]	Predisposizione Quadro AT [QAC5.3_6]	Boiler [QAC5.3_7]	
TIPO APPARECCHIO									
INTERRUTTORE									
N. POLI	In [A]	4	40	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	10
CURVA/SGANCIO									
tr [s]									
tsd [s]									
tsd [s]									
ti [A]									
Ig [A]									
CLASSE									
tdn [ms]									
CONSTATTORE									
BOBINA [V]	N. POLI In [A]								
TERMICO	Irth [A]								
FUSIBILE	N. POLI In [A]								
ALTRE APP.	MODELLO								
CONDUTTORI	TIPO ISOLAMENTO POSA								
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x6	1x6	1x4
Ib [A]	Iz [A]	0.8	22.4	0.8	28	1.5	28	3.9	38.4
Un [V]	Pn [kW]	400	0.5	400	0.5	400	3	400	3
Icc min [kA]	Icc max [kA]	0.3	1.2	0.3	1.2	0.4	1.5	0.5	2
LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	15	2.3	15	2.3	10	2.1	10	2.2
NOTE									