

## sogemi consumo di energia

SERVIZI COMUNI

DATA 15-07-2011

DESCRIZIONE	CIRCUITO	Q.Tà	INSTALLATI	INSTALLATI	ASSORBITI	ASSORBITI	RISERVA	CONTEMP.	Kw TOT	ASS.TOT. MAX
			<i>kW cad</i>	<i>kW tot</i>	<i>kW</i>	<i>A</i>			<i>kW</i>	<i>A</i>
ILLUMIN. SERVIZI	[QSC_1]	1	1,20	<b>1,20</b>	1,20	2,17	NO	SI	<b>1,20</b>	<b>2,17</b>
ILLUMINAZIONE EMERGENZA	[QSC_2]	1	0,60	<b>0,60</b>	0,60	1,08	NO	SI	<b>0,60</b>	<b>1,08</b>
ILLUMINAZIONE PIAZZALE NORD	[QSC_3]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	SI	<b>3,00</b>	<b>5,41</b>
ILLUMINAZIONE PENSILINA NORD	[QSC_4]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	SI	<b>3,00</b>	<b>5,41</b>
ILLUMINAZIONE PIAZZALE SUD	[QSC_5]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	SI	<b>3,00</b>	<b>5,41</b>
ILLUMINAZIONE PENSILINA SUD	[QSC_6]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	SI	<b>3,00</b>	<b>5,41</b>
PRESE SERVIZI	[QSC_7]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	NO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRESE INTERBLOCCATE IDROPULITRICE 1	[QSC_8]	1	4,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	NO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRESE INTERBLOCCATE IDROPULITRICE 2	[QSC_9]	1	4,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	NO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RISCALDAMENTO ACQUA IDROPULITRICE 1	[QSC_10]	1	25,00	<b>25,00</b>	25,00	45,11	NO	SI	<b>25,00</b>	<b>45,11</b>
RISCALDAMENTO ACQUA IDROPULITRICE 2	[QSC_11]	1	25,00	<b>25,00</b>	25,00	45,11	NO	SI	<b>25,00</b>	<b>45,11</b>
RISCALDAMENTO SERVIZI	[QSC_12]	1	6,00	<b>6,00</b>	6,00	10,83	NO	SI	<b>6,00</b>	<b>10,83</b>
BOILER	[QSC_13]	1	3,00	<b>3,00</b>	3,00	5,41	NO	SI	<b>3,00</b>	<b>5,41</b>
			<b>TOT</b>	<b>81,80</b>						
									<b>72,80</b>	<b>131,35</b>