

sogemi consumo di energia

TIPOLOGIA 3

DATA 15-07-2011

DESCRIZIONE	CIRCUITO	Q.Tà	INSTALLATI	INSTALLATI	ASSORBITI	ASSORBITI	RISERVA	CONTEMP.	Kw TOT	ASS.TOT. MAX
			<i>kW cad</i>	<i>kW tot</i>	<i>kW</i>	<i>A</i>			<i>kW</i>	<i>A</i>
ILLUMINAZIONE	[QAC3_1]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
ILL.EMERGENZA	[QAC3_2]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
AUTOMAZIONE PORTE	[QAC3_3]	1	3,00	3,00	0,90	1,62	NO	SI	0,90	1,62
PRESE CARICA MULETTI	[QAC3_4]	1	8,00	0,00	6,40	11,55	NO	NO	0,00	0,00
PRESE SERVIZIO	[QAC3_5]	1	3,00	3,00	2,40	4,33	NO	SI	2,40	4,33
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FRIGO	[QAC3_6]	1	15,00	15,00	12,60	22,73	NO	SI	12,60	22,73
BOYLER ELETTRICI	[QAC3_7]	1	1,50	1,50	1,50	2,71	NO	SI	1,50	2,71
TOT				23,50					<i>kW</i>	<i>A</i>
									18,40	33,20