

sogemi consumo di energia

TIPOLOGIA 1

DATA 15-07-2011

DESCRIZIONE	CIRCUITO	Q.Tà	INSTALLATI	INSTALLATI	ASSORBITI	ASSORBITI	RISERVA	CONTEMP.	Kw TOT	ASS.TOT. MAX
			<i>kW cad</i>	<i>kW tot</i>	<i>kW</i>	<i>A</i>			<i>kW</i>	<i>A</i>
ILLUMINAZIONE	[QAC1_1]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
ILL.EMERGENZA	[QAC1_2]	1	0,50	0,50	0,50	0,90	NO	SI	0,50	0,90
AUTOMAZIONE PORTE	[QAC1_3]	1	3,00	3,00	0,90	1,62	NO	SI	0,90	1,62
PRESE CARICA MULETTI	[QAC1_4]	1	8,00	0,00	6,40	11,55	NO	NO	0,00	0,00
PRESE SERVIZIO	[QAC1_5]	1	3,00	3,00	2,40	4,33	NO	SI	2,40	4,33
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FRIGO	[QAC1_6]	1	14,00	14,00	11,80	21,29	NO	SI	11,80	21,29
BOYLER ELETTRICI	[QAC1_7]	1	1,50	1,50	1,50	2,71	NO	SI	1,50	2,71
			TOT	22,50					<i>kW</i>	<i>A</i>
									17,60	31,75