

COMMITTENTE:
SOGEMI

PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

COMMESSA:

QUADRO:
QUADRO AC1.8

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE DA CONTATORE QAC1.8	
TENSIONE [V]	400 FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	2,3
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE I _n [A]	Icc [kA]
CARPENTERIA	RESINA
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2 <input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1 <input type="checkbox"/> — CEI 23-48 — CEI 23-49 — CEI 23-51