

CONSUMI MENSILI ANNO 2014							
Via C.Lombroso,n.°54 - FRIGOMERCATO							
Codice A.E.M. N.°378005				N.° Presa POD ITO12E00000974			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
9.000 Volt - Potenza disponibile Kw 969							
		K= 3000	GENNAIO	Kw/h	10.994,30	Kw/h	46.110
			FEBBRAIO	Kw/h	11.008,51	Kw/h	42.630
			MARZO	Kw/h	11.023,56	Kw/h	45.150
			APRILE	Kw/h	11.037,44	Kw/h	41.640
			MAGGIO	Kw/h	11.049,75	Kw/h	36.930
			GIUGNO	Kw/h	11.062,28	Kw/h	37.590
			LUGLIO	Kw/h	11.074,97	Kw/h	38.070
			AGOSTO	Kw/h	11.088,25	Kw/h	39.840
			SETTEMBRE	Kw/h	11.101,16	Kw/h	38.730
			OTTOBRE	Kw/h	11.116,53	Kw/h	46.110
			NOVEMBRE	Kw/h	11.133,41	Kw/h	50.640
			DICEMBRE	Kw/h	11.151,72	Kw/h	54.930
						Kw/h	518.370
Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI							
Codice A.E.M. N.°181298				N.° Presa POD ITO12E00000975			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 506							
		K= 2400	GENNAIO	Kw/h	3.652,13	Kw/h	27.072,00
			FEBBRAIO	Kw/h	3.661,45	Kw/h	22.368,00
			MARZO	Kw/h	3.670,98	Kw/h	22.872,00
			APRILE	Kw/h	3.682,25	Kw/h	27.048,00
			MAGGIO	Kw/h	3.691,80	Kw/h	22.920,00
			GIUGNO	Kw/h	3.704,43	Kw/h	30.312,00
			LUGLIO	Kw/h	3.716,43	Kw/h	28.800,00
			AGOSTO	Kw/h	3.724,65	Kw/h	19.728,00
			SETTEMBRE	Kw/h	3.735,83	Kw/h	26.832,00
			OTTOBRE	Kw/h	3.750,25	Kw/h	34.608,00
			NOVEMBRE	Kw/h	3.762,10	Kw/h	28.440,00
			DICEMBRE	Kw/h	3.774,71	Kw/h	30.264,00
						Kw/h	321.264,00


Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°375005			N.° Presa POD ITO12E00000973				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 719							
K= 2400			GENNAIO	Kw/h	2.966,58	Kw/h	5.736
			FEBBRAIO	Kw/h	2.968,63	Kw/h	4.920
			MARZO	Kw/h	2.970,44	Kw/h	4.344
			APRILE	Kw/h	2.972,05	Kw/h	3.864
			MAGGIO	Kw/h	2.973,48	Kw/h	3.432
			GIUGNO	Kw/h	2.974,82	Kw/h	3.216
			LUGLIO	Kw/h	2.976,18	Kw/h	3.264
			AGOSTO	Kw/h	2.977,51	Kw/h	3.192
			SETTEMBRE	Kw/h	2.978,97	Kw/h	3.504
			OTTOBRE	Kw/h	2.980,45	Kw/h	3.552
			NOVEMBRE	Kw/h	2.982,62	Kw/h	5.208
			DICEMBRE	Kw/h	2.984,83	Kw/h	5.304
						Kw/h	49.536
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE A							
Codice A.E.M. N.°30062830			N.° Presa POD ITO12E00000978				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 56							
K= 10			GENNAIO	Kw/h	57.722,73	Kw/h	10.683,60
			FEBBRAIO	Kw/h	58.701,97	Kw/h	9.792,40
			MARZO	Kw/h	59.564,43	Kw/h	8.624,60
			APRILE	Kw/h	60.278,76	Kw/h	7.143,30
			MAGGIO	Kw/h	60.897,60	Kw/h	6.188,40
			GIUGNO	Kw/h	61.502,93	Kw/h	6.053,30
			LUGLIO	Kw/h	62.117,69	Kw/h	6.147,60
			AGOSTO	Kw/h	62.815,53	Kw/h	6.978,40
			SETTEMBRE	Kw/h	63.517,13	Kw/h	7.016,00
			OTTOBRE	Kw/h	64.383,00	Kw/h	8.658,70
			NOVEMBRE	Kw/h	65.374,53	Kw/h	9.915,30
			DICEMBRE	Kw/h	66.366,79	Kw/h	9.922,60
						Kw/h	97.124,20
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE C							
Codice A.E.M. N.°30063051			N.° Presa POD ITO12E00000980				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10			GENNAIO	Kw/h	101.522,36	Kw/h	25.250,80
			FEBBRAIO	Kw/h	103.831,00	Kw/h	23.086,40
			MARZO	Kw/h	105.933,86	Kw/h	21.028,60
			APRILE	Kw/h	107.643,05	Kw/h	17.091,90
			MAGGIO	Kw/h	109.049,64	Kw/h	14.065,90
			GIUGNO	Kw/h	110.433,55	Kw/h	13.839,10
			LUGLIO	Kw/h	111.838,98	Kw/h	14.054,30
			AGOSTO	Kw/h	113.460,75	Kw/h	16.217,70
			SETTEMBRE	Kw/h	115.062,00	Kw/h	16.018,50
			OTTOBRE	Kw/h	117.064,75	Kw/h	20.027,50
			NOVEMBRE	Kw/h	119.398,00	Kw/h	23.332,50
			DICEMBRE	Kw/h	122.020,66	Kw/h	26.226,60
						Kw/h	230.239,80

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE D							
Codice A.E.M. N.°30063176		N.° Presa POD ITO12E00001051					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 69							
		K= 10	GENNAIO	Kw/h	80.849,60	Kw/h	13.735,00
			FEBBRAIO	Kw/h	81.726,51	Kw/h	8.769,10
			MARZO	Kw/h	82.752,09	Kw/h	10.255,80
			APRILE	Kw/h	83.576,18	Kw/h	8.240,90
			MAGGIO	Kw/h	84.280,55	Kw/h	7.043,70
			GIUGNO	Kw/h	85.014,85	Kw/h	7.343,00
			LUGLIO	Kw/h	85.734,68	Kw/h	7.198,30
			AGOSTO	Kw/h	86.567,00	Kw/h	8.323,20
			SETTEMBRE	Kw/h	87.373,24	Kw/h	8.062,40
			OTTOBRE	Kw/h	88.356,97	Kw/h	9.837,30
			NOVEMBRE	Kw/h	89.614,00	Kw/h	12.570,30
			DICEMBRE	Kw/h	90.972,40	Kw/h	13.584,00
						Kw/h	114.963,00
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE B							
Codice A.E.M. N.°30062947		N.° Presa POD ITO12E00000979					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 50							
		K= 10	GENNAIO	Kw/h	76960,46	Kw/h	27.189,60
			FEBBRAIO	Kw/h	79.352,10	Kw/h	23916,40
			MARZO	Kw/h	81.522,41	Kw/h	21.703,10
			APRILE	Kw/h	83.317,88	Kw/h	17.954,70
			MAGGIO	Kw/h	84.871,60	Kw/h	15.537,20
			GIUGNO	Kw/h	86.356,18	Kw/h	14.845,80
			LUGLIO	Kw/h	87.857,16	Kw/h	15.009,80
			AGOSTO	Kw/h	89.581,72	Kw/h	17.245,60
			SETTEMBRE	Kw/h	91.347,76	Kw/h	17.660,40
			OTTOBRE	Kw/h	93.508,04	Kw/h	21.602,80
			NOVEMBRE	Kw/h	95.954,00	Kw/h	24.460,00
			DICEMBRE	Kw/h	98.546,81	Kw/h	25.928,10
						Kw/h	243.053,50
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°30062608		N.° Presa POD ITO12E00000977					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
		K= 10	GENNAIO	Kw/h	102.539,00	Kw/h	9.119,50
			FEBBRAIO	Kw/h	103.344,71	Kw/h	8.057,10
			MARZO	Kw/h	103.989,67	Kw/h	6.449,60
			APRILE	Kw/h	104.414,55	Kw/h	4.248,80
			MAGGIO	Kw/h	104.744,97	Kw/h	3.304,20
			GIUGNO	Kw/h	105.128,96	Kw/h	3.839,90
			LUGLIO	Kw/h	105.516,51	Kw/h	3.875,50
			AGOSTO	Kw/h	105.902,75	Kw/h	3.862,40
			SETTEMBRE	Kw/h	106.222,85	Kw/h	3.201,00
			OTTOBRE	Kw/h	106.682,30	Kw/h	4.594,50
			NOVEMBRE	Kw/h	107.358,92	Kw/h	6.769,20
			DICEMBRE	Kw/h	108.136,26	Kw/h	7.773,40
						Kw/h	65.095,10

Via C.Lombroso,n.°32 - MERCATO AVICUNICOLO							
Codice A.E.M. N.°30062640				N.° Presa POD ITO12E00011229			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 56							
		K=	GENNAIO	Kw/h	428.852	Kw/h	10.958
			FEBBRAIO	Kw/h	438.331	Kw/h	9.479
			MARZO	Kw/h	446.287	Kw/h	7.956
			APRILE	Kw/h	453.455	Kw/h	7.168
			MAGGIO	Kw/h	459.850	Kw/h	6.395
			GIUGNO	Kw/h	466.060	Kw/h	6.210
			LUGLIO	Kw/h	472.857	Kw/h	6.797
			AGOSTO	Kw/h	480.335	Kw/h	7.478
			SETTEMBRE	Kw/h	488.105	Kw/h	7.770
			OTTOBRE	Kw/h	497.658	Kw/h	9.553
			NOVEMBRE	Kw/h	508.318	Kw/h	10.660
			DICEMBRE	Kw/h	519.669	Kw/h	11.351
						Kw/h	101.775,00
Via C.Lombroso,n.°54 - PALAZZO AFFARI							
Codice A.E.M. N.°37975299				N.° Presa POD ITO12E00217909			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 25 - 75							
		K=	GENNAIO	Kw/h	211.909,00	Kw/h	230,00
			FEBBRAIO	Kw/h	212.119,00	Kw/h	210,00
			MARZO	Kw/h	212.310,00	Kw/h	191,00
			APRILE	Kw/h	212.561,00	Kw/h	251,00
			MAGGIO	Kw/h	212.834,00	Kw/h	273,00
			GIUGNO	Kw/h	218.166,00	Kw/h	5.332
			LUGLIO	Kw/h	224.590,00	Kw/h	6.424
			AGOSTO	Kw/h	231.091,00	Kw/h	6.501
			SETTEMBRE	Kw/h	236.264,00	Kw/h	5.173
			OTTOBRE	Kw/h	238.122,00	Kw/h	1.858
			NOVEMBRE	Kw/h	238.916,00	Kw/h	794
			DICEMBRE	Kw/h	239.693,00	Kw/h	777
						Kw/h	28.014,00

Via C. Lombroso,n.°53 - AREA CARNI - SO.GE.M.I. FOOD							
Codice A.E.M. N.°20025326		N.° Presa POD ITO12E00218916					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 27,50							
		K=	GENNAIO	Kw/h	76.940,00	Kw/h	2.414
			FEBBRAIO	Kw/h	79.110,00	Kw/h	2.170
			MARZO	Kw/h	81.408,00	Kw/h	2.298
			APRILE	Kw/h	83.177,00	Kw/h	1.769
			MAGGIO	Kw/h	84.740,00	Kw/h	1.563
			GIUGNO	Kw/h	86.401,00	Kw/h	1.661
			LUGLIO	Kw/h	88.033,00	Kw/h	1.632
			AGOSTO	Kw/h	89.774,00	Kw/h	1.741
			SETTEMBRE	Kw/h	91.455,00	Kw/h	1.681
			OTTOBRE	Kw/h	93.383,00	Kw/h	1.928
			NOVEMBRE	Kw/h	95.721,00	Kw/h	2.338
			DICEMBRE	Kw/h	98.287,00	Kw/h	2.566
						Kw/h	23.761,00
Via lombroso 54 PALAZZO AFFARI							
Codice A.2.A16605579.		PRESA POD IT012E12802723					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150							
		K=	GENNAIO	Kw/h	377.692	Kw/h	31.841
			FEBBRAIO	Kw/h	406.422	Kw/h	28.730
			MARZO	Kw/h	432.968	Kw/h	26.546
			APRILE	Kw/h	455.144	Kw/h	22.176
			MAGGIO	Kw/h	476.238	Kw/h	21.094
			GIUGNO	Kw/h	500.251	Kw/h	24.013
			LUGLIO	Kw/h	525.333	Kw/h	25.082
			AGOSTO	Kw/h	547.220	Kw/h	21.887
			SETTEMBRE	Kw/h	568.675	Kw/h	21.455
			OTTOBRE	Kw/h	594.791	Kw/h	26.116
			NOVEMBRE	Kw/h	625.306	Kw/h	30.515
			DICEMBRE	Kw/h	656.214	Kw/h	30.908
						Kw/h	310.363,00

Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI								
Codice A.E.M. N.°		N.° Presa POD ITO12E12802719						
CARATTERISTICHE IMPIANTO:								
380 Volt - Potenza disponibile Kw 100								
			GENNAIO	Kw/h	111.561	Kw/h	13.037	
			FEBBRAIO	Kw/h	124.041	Kw/h	12.480	
			MARZO	Kw/h	134.620	Kw/h	10.579	
			APRILE	Kw/h	142.163	Kw/h	7.543	
			MAGGIO	Kw/h	147.754	Kw/h	5.591	
			GIUGNO	Kw/h	153.320	Kw/h	5.566	
			LUGLIO	Kw/h	159.188	Kw/h	5.868	
			AGOSTO	Kw/h	164.416	Kw/h	5.228	
			SETTEMBRE	Kw/h	169.916	Kw/h	5.500	
			OTTOBRE	Kw/h	178.254	Kw/h	8.338	
			NOVEMBRE	Kw/h	189.179	Kw/h	10.925	
			DICEMBRE	Kw/h	201.897	Kw/h	12.718	
						Kw/h	103.373,00	
			CONSUMO TOTALE ANNO		2014	Kw/h	2.206.943,60	



CONSUMI MENSILI ANNO 2015						
Via C.Lombroso,n.°54 - FRIGOMERCATO						
Codice A.E.M. N.°378005			N.° Presa POD ITO12E00000974			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
9.000 Volt - Potenza disponibile Kw 969						
	K= 3000	GENNAIO	Kw/h	11.169,90	Kw/h	54.540,00
		FEBBRAIO	Kw/h	11.187,08	Kw/h	51.540,00
		MARZO	Kw/h	11.203,87	Kw/h	50.370,00
		APRILE	Kw/h	11.217,40	Kw/h	40.590,00
		MAGGIO	Kw/h	11.229,81	Kw/h	37.230,00
		GIUGNO	Kw/h	11.243,21	Kw/h	40.200,00
		LUGLIO	Kw/h	11.257,88	Kw/h	44.010,00
		AGOSTO	Kw/h	11.271,76	Kw/h	41.640,00
		SETTEMBRE	Kw/h	11.285,70	Kw/h	41.820,00
		OTTOBRE	Kw/h	11.301,21	Kw/h	46.530,00
		NOVEMBRE	Kw/h	11.317,79	Kw/h	49.740,00
		DICEMBRE	Kw/h	11.335,71	Kw/h	53.760,00
					Kw/h	551.970,00
Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI						
Codice A.E.M. N.°181298			N.° Presa POD ITO12E00000975			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 506						
	K= 2400	GENNAIO	Kw/h	3.787,50	Kw/h	31.416,00
		FEBBRAIO	Kw/h	3.799,32	Kw/h	28.368,00
		MARZO	Kw/h	3.808,79	Kw/h	22.728,00
		APRILE	Kw/h	3.818,75	Kw/h	23.904,00
		MAGGIO	Kw/h	3.828,92	Kw/h	24.408,00
		GIUGNO	Kw/h	3.840,27	Kw/h	27.144,00
		LUGLIO	Kw/h	3.861,05	Kw/h	49.872,00
		AGOSTO	Kw/h	3.878,33	Kw/h	41.472,00
		SETTEMBRE	Kw/h	3.895,85	Kw/h	43.800,00
		OTTOBRE	Kw/h	3.913,70	Kw/h	42.840,00
		NOVEMBRE	Kw/h	3.932,24	Kw/h	44.496,00
		DICEMBRE	Kw/h	3.942,71	Kw/h	25.128,00
					Kw/h	405.576,00
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI						
Codice A.E.M. N.°375005			N.° Presa POD ITO12E00000973			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 1050						
	K= 2400	GENNAIO	Kw/h	2.987,13	Kw/h	5.520
		FEBBRAIO	Kw/h	2.989,32	Kw/h	5.246
		MARZO	Kw/h	2.992,09	Kw/h	6.648
		APRILE	Kw/h	2.993,79	Kw/h	4.080
		MAGGIO	Kw/h	2.995,30	Kw/h	3.624
		GIUGNO	Kw/h	2.996,74	Kw/h	3.456
		LUGLIO	Kw/h	2.998,21	Kw/h	3.528
		AGOSTO	Kw/h	2.999,68	Kw/h	3.528
		SETTEMBRE	Kw/h	3.001,08	Kw/h	3.360
		OTTOBRE	Kw/h	3.002,80	Kw/h	4.128
		NOVEMBRE	Kw/h	3.004,73	Kw/h	4.632
		DICEMBRE	Kw/h	3.007,09	Kw/h	5.664
					Kw/h	53.414

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE A							
Codice A.E.M. N.°30062830				N.° Presa POD ITO12E00000978			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 56							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	67.355,63	Kw/h	9.888,40
			FEBBRAIO	Kw/h	68.360,00	Kw/h	10.043,70
			MARZO	Kw/h	69.177,91	Kw/h	8.179,10
			APRILE	Kw/h	69.851,73	Kw/h	6.738,20
			MAGGIO	Kw/h	70.433,10	Kw/h	5.813,70
			GIUGNO	Kw/h	71.114,23	Kw/h	6.811,30
			LUGLIO	Kw/h	71.770,52	Kw/h	6.562,90
			AGOSTO	Kw/h	72.478,39	Kw/h	7.078,70
			SETTEMBRE	Kw/h	73.220,00	Kw/h	7.419,10
			OTTOBRE	Kw/h	74.121,64	Kw/h	9.016,40
			NOVEMBRE	Kw/h	75.087,36	Kw/h	9.657,20
			DICEMBRE	Kw/h	76.146,86	Kw/h	10.595,00
						Kw/h	97.803,70
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE C							
Codice A.E.M. N.°30063051				N.° Presa POD ITO12E00000980			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	124.576,30	Kw/h	25.556,40
			FEBBRAIO	Kw/h	127.047,68	Kw/h	24.713,80
			MARZO	Kw/h	129.080,25	Kw/h	20.325,70
			APRILE	Kw/h	130.803,69	Kw/h	17.234,40
			MAGGIO	Kw/h	132.430,20	Kw/h	16.265,10
			GIUGNO	Kw/h	133.921,38	Kw/h	14.911,80
			LUGLIO	Kw/h	135.397,56	Kw/h	14.761,80
			AGOSTO	Kw/h	137.048,48	Kw/h	16.509,20
			SETTEMBRE	Kw/h	138.891,16	Kw/h	18.431,80
			OTTOBRE	Kw/h	141.184,76	Kw/h	22.936,00
			NOVEMBRE	Kw/h	143.597,68	Kw/h	24.129,20
			DICEMBRE	Kw/h	146.276,08	Kw/h	26.784,00
						Kw/h	242.559,20
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE D							
Codice A.E.M. N.°30063176				N.° Presa POD ITO12E00001051			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 69							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	92.331,35	Kw/h	13.589,50
			FEBBRAIO	Kw/h	93.691,04	Kw/h	13.596,90
			MARZO	Kw/h	94.748,96	Kw/h	10.579,20
			APRILE	Kw/h	95.592,77	Kw/h	8.438,10
			MAGGIO	Kw/h	96.338,50	Kw/h	7.457,30
			GIUGNO	Kw/h	97.067,81	Kw/h	7.293,10
			LUGLIO	Kw/h	97.851,05	Kw/h	7.832,40
			AGOSTO	Kw/h	98.670,26	Kw/h	8.192,10
			SETTEMBRE	Kw/h	99.649,36	Kw/h	9.791,00
			OTTOBRE	Kw/h	100.799,64	Kw/h	11.502,80
			NOVEMBRE	Kw/h	102.029,08	Kw/h	12.293,60
			DICEMBRE	Kw/h	103.451,96	Kw/h	14.228,80
						Kw/h	124.794,80

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE B							
Codice A.E.M. N.°30062947			N.° Presa POD ITO12E0000979				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 50							
K= 10			GENNAIO	Kw/h	101.094,32	Kw/h	25.475,10
			FEBBRAIO	Kw/h	103.533,06	Kw/h	24387,40
			MARZO	Kw/h	105.522,99	Kw/h	19.899,30
			APRILE	Kw/h	107.241,51	Kw/h	17.185,20
			MAGGIO	Kw/h	108.747,90	Kw/h	15.063,90
			GIUGNO	Kw/h	110.139,69	Kw/h	13.917,90
			LUGLIO	Kw/h	111.545,16	Kw/h	14.054,70
			AGOSTO	Kw/h	113.141,15	Kw/h	15.959,90
			SETTEMBRE	Kw/h	114.930,92	Kw/h	17.897,70
			OTTOBRE	Kw/h	117.084,64	Kw/h	21.537,10
			NOVEMBRE	Kw/h	119.389,02	Kw/h	23.043,80
			DICEMBRE	Kw/h	121.976,94	Kw/h	25.879,20
						Kw/h	234.301,20
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°30062608			N.° Presa POD ITO12E0000977				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10			GENNAIO	Kw/h	109.015,25	Kw/h	8.789,90
			FEBBRAIO	Kw/h	109.900,69	Kw/h	8.854,40
			MARZO	Kw/h	110.536,81	Kw/h	6.361,20
			APRILE	Kw/h	110.913,05	Kw/h	3.762,40
			MAGGIO	Kw/h	111.182,10	Kw/h	2.690,50
			GIUGNO	Kw/h	111.544,60	Kw/h	3.625,00
			LUGLIO	Kw/h	112.166,72	Kw/h	6.221,20
			AGOSTO	Kw/h	112.542,58	Kw/h	3.758,60
			SETTEMBRE	Kw/h	112.878,00	Kw/h	3.360,00
			OTTOBRE	Kw/h	113.445,60	Kw/h	5.676,00
			NOVEMBRE	Kw/h	114.230,13	Kw/h	7.845,30
			DICEMBRE	Kw/h	115.171,30	Kw/h	9.411,70
						Kw/h	70.356,20
Via C.Lombroso,n.°32 - MERCATO AVICUNICOLO							
Codice A.E.M. N.°30062640			N.° Presa POD ITO12E00011229				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 40							
K=			GENNAIO	Kw/h	530.890	Kw/h	11.221
			FEBBRAIO	Kw/h	541.111	Kw/h	10.221
			MARZO	Kw/h	550.380	Kw/h	9.269
			APRILE	Kw/h	558.353	Kw/h	7.973
			MAGGIO	Kw/h	565.215	Kw/h	6.862
			GIUGNO	Kw/h	571.885	Kw/h	6.670
			LUGLIO	Kw/h	579.216	Kw/h	7.331
			AGOSTO	Kw/h	586.467	Kw/h	7.251
			SETTEMBRE	Kw/h	594.668	Kw/h	8.201
			OTTOBRE	Kw/h	604.512	Kw/h	9.844
			NOVEMBRE	Kw/h	614.603	Kw/h	10.091
			DICEMBRE	Kw/h	624.833	Kw/h	10.230
						Kw/h	105.164,00

Via C.Lombroso,n.°54 - PALAZZO AFFARI							
Codice A.E.M. N.°37975299		N.° Presa POD ITO12E00217909					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 25 - 75							
	K=	GENNAIO	Kw/h	240.005,00	Kw/h	312	
		FEBBRAIO	Kw/h	240.700,00	Kw/h	695	
		MARZO	Kw/h	241.218,00	Kw/h	518	
		APRILE	Kw/h	241.640,00	Kw/h	422	
		MAGGIO	Kw/h	244.740,00	Kw/h	3.100	
		GIUGNO	Kw/h	251.875,00	Kw/h	7.135	
		LUGLIO	Kw/h	266.366,00	Kw/h	14.491	
		AGOSTO	Kw/h	276.429,00	Kw/h	10.063	
		SETTEMBRE	Kw/h	279.823,00	Kw/h	3.394	
		OTTOBRE	Kw/h	280.583,00	Kw/h	760	
		NOVEMBRE	Kw/h	281.289,00	Kw/h	706	
		DICEMBRE	Kw/h	281.960,00	Kw/h	671	
					Kw/h	42.267,00	
Via C. Lombroso,n.°53 - AREA CARNI - SO.GE.M.I. FOOD							
Codice A.E.M. N.°20025326		N.° Presa POD ITO12E00218916					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 27,50							
	K=	GENNAIO	Kw/h	100.800,00	Kw/h	2.513	
		FEBBRAIO	Kw/h	103.298,00	Kw/h	2.498	
		MARZO	Kw/h	105.355,00	Kw/h	2.057	
		APRILE	Kw/h	106.942,00	Kw/h	1.587	
		MAGGIO	Kw/h	108.340,00	Kw/h	1.398	
		GIUGNO	Kw/h	109.803,00	Kw/h	1.463	
		LUGLIO	Kw/h	111.461,00	Kw/h	1.658	
		AGOSTO	Kw/h	113.082,00	Kw/h	1.621	
		SETTEMBRE	Kw/h	114.777,00	Kw/h	1.695	
		OTTOBRE	Kw/h	116.769,00	Kw/h	1.992	
		NOVEMBRE	Kw/h	118.964,00	Kw/h	2.195	
		DICEMBRE	Kw/h	121.459,00	Kw/h	2.495	
					Kw/h	23.172,00	
Via lombroso 54 PALAZZO AFFARI							
Codice A.2.A16605579.		PRESA POD IT012E12802723					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150							
	K=	GENNAIO	Kw/h	689.160	Kw/h	32.946	
		FEBBRAIO	Kw/h	721.000	Kw/h	31.840	
		MARZO	Kw/h	750.325	Kw/h	29.325	
		APRILE	Kw/h	774.715	Kw/h	24.390	
		MAGGIO	Kw/h	79.490	Kw/h	15.775	verificare
		GIUGNO	Kw/h	825.944	Kw/h	35.454	verificare
		LUGLIO	Kw/h	861.513	Kw/h	35.569	
		AGOSTO	Kw/h	888.671	Kw/h	27.158	
		SETTEMBRE	Kw/h	914.135	Kw/h	25.464	
		OTTOBRE	Kw/h	942.120	Kw/h	27.985	
		NOVEMBRE	Kw/h	972.576	Kw/h	30.456	
		DICEMBRE	Kw/h	1.003.999	Kw/h	31.423	
					Kw/h	347.785,00	


CONSUMI MENSILI ANNO 2016							
Via C.Lombroso,n.°54 - FRIGOMERCATO							
Codice A.E.M. N.°378005				N.° Presa POD ITO12E00000974			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
9.000 Volt - Potenza disponibile Kw 969							
		K= 3000	GENNAIO	Kw/h	11.354,30	Kw/h	55.770
			FEBBRAIO	Kw/h	11.370,03	Kw/h	47.190
			MARZO	Kw/h	11.386,34	Kw/h	48.930
			APRILE	Kw/h	11.400,94	Kw/h	43.800
			MAGGIO	Kw/h	11.415,54	Kw/h	43.800
			GIUGNO	Kw/h	11.429,46	Kw/h	41.760
			LUGLIO	Kw/h	11.444,60	Kw/h	45.420
			AGOSTO	Kw/h	11.456,79	Kw/h	36.570
			SETTEMBRE	Kw/h		Kw/h	
			OTTOBRE	Kw/h		Kw/h	
			NOVEMBRE	Kw/h		Kw/h	
			DICEMBRE	Kw/h		Kw/h	
						Kw/h	363.240,00
Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI							
Codice A.E.M. N.°181298				N.° Presa POD ITO12E00000975			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 506							
		K= 2400	GENNAIO	Kw/h	3.952,79	Kw/h	24.192
			FEBBRAIO	Kw/h	3.964,60	Kw/h	28.344
			MARZO	Kw/h	3.975,63	Kw/h	26.472
			APRILE	Kw/h	3.983,66	Kw/h	19.272
			MAGGIO	Kw/h	3.992,35	Kw/h	20.856
			GIUGNO	Kw/h	4.000,87	Kw/h	20.448
			LUGLIO	Kw/h	4.018,00	Kw/h	41.112
			AGOSTO	Kw/h	4.027,12	Kw/h	21.888
			SETTEMBRE	Kw/h	4.040,64	Kw/h	32.448
			OTTOBRE	Kw/h	4.042,59	Kw/h	4.680
			OTTOBRE	Kw/h	17,795	Kw/h	42.708
			NOVEMBRE	Kw/h	41,456	Kw/h	56.786,40
			DICEMBRE	Kw/h	65,876	Kw/h	58.608,00
						Kw/h	397.814,40
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°375005				N.° Presa POD ITO12E00000973			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 1050							
		K= 2400	GENNAIO	Kw/h	3.009,31	Kw/h	5.328
			FEBBRAIO	Kw/h	3.011,29	Kw/h	4.752
			MARZO	Kw/h	3.012,95	Kw/h	3.984
			APRILE	Kw/h	3.014,19	Kw/h	2.976
			MAGGIO	Kw/h	3.014,46	Kw/h	648
			GIUGNO	Kw/h		Kw/h	
			LUGLIO	Kw/h		Kw/h	
			AGOSTO	Kw/h		Kw/h	
			SETTEMBRE	Kw/h		Kw/h	
			OTTOBRE	Kw/h		Kw/h	
			NOVEMBRE	Kw/h		Kw/h	
			DICEMBRE	Kw/h		Kw/h	
						Kw/h	17.688

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE A							
Codice A.E.M. N.°30062830		N.° Presa POD ITO12E0000978					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 56							
K= 10							
		GENNAIO	Kw/h	77.230,70	Kw/h	10.838,40	
		FEBBRAIO	Kw/h	78.111,19	Kw/h	8.804,90	
		MARZO	Kw/h	78.943,25	Kw/h	8.320,60	
		APRILE	Kw/h	79.601,91	Kw/h	6.586,60	
		MAGGIO	Kw/h	80.289,75	Kw/h	6.878,40	
		GIUGNO	Kw/h	80.865,76	Kw/h	5.760,10	
		LUGLIO	Kw/h	81.461,00	Kw/h	5.952,40	
		AGOSTO	Kw/h	82.064,51	Kw/h	6.035,10	
		SETTEMBRE	Kw/h	82.791,52	Kw/h	7.270,10	
		OTTOBRE	Kw/h	83.702,34	Kw/h	9.108,20	
		NOVEMBRE	Kw/h	84.703,62	Kw/h	10.012,80	
		DICEMBRE	Kw/h	85.733,54	Kw/h	10.299,20	
					Kw/h	95.866,80	
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE C							
Codice A.E.M. N.°30063051		N.° Presa POD ITO12E0000980					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10							
		GENNAIO	Kw/h	148.976,90	Kw/h	27.008,20	fatti giorno 1 fe
		FEBBRAIO	Kw/h	151.170,92	Kw/h	21.940,20	
		MARZO	Kw/h	153.240,55	Kw/h	20.696,30	
		APRILE	Kw/h	154.831,39	Kw/h	15.908,40	
		MAGGIO	Kw/h	156.380,27	Kw/h	15.488,80	
		GIUGNO	Kw/h	157.707,18	Kw/h	13.269,10	
		LUGLIO	Kw/h	159.192,00	Kw/h	14.848,20	
		AGOSTO	Kw/h	160.788,41	Kw/h	15.964,10	
		SETTEMBRE	Kw/h	162.601,49	Kw/h	18.130,80	
		OTTOBRE	Kw/h	164.787,77	Kw/h	21.862,80	
		NOVEMBRE	Kw/h	167.288,58	Kw/h	25.008,10	
		DICEMBRE	Kw/h	169.931,00	Kw/h	26.424,20	
					Kw/h	236.549,20	
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE D							
Codice A.E.M. N.°30063176		N.° Presa POD ITO12E00001051					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 69							
K= 10							
		GENNAIO	Kw/h	105.060,15	Kw/h	16.081,90	fatti giorno 1 fe
		FEBBRAIO	Kw/h	106.254,03	Kw/h	11.938,80	
		MARZO	Kw/h	107.392,60	Kw/h	11.385,70	
		APRILE	Kw/h	108.183,08	Kw/h	7.904,80	
		MAGGIO	Kw/h	108.983,99	Kw/h	8.009,10	
		GIUGNO	Kw/h	109.693,04	Kw/h	7.090,50	
		LUGLIO	Kw/h	110.481,19	Kw/h	7.881,50	
		AGOSTO	Kw/h	111.272,61	Kw/h	7.914,20	
		SETTEMBRE	Kw/h	112.119,23	Kw/h	8.466,20	
		OTTOBRE	Kw/h	113.217,43	Kw/h	10.982,00	
		NOVEMBRE	Kw/h	114.507,97	Kw/h	12.905,40	
		DICEMBRE	Kw/h	115.916,00	Kw/h	14.080,30	
					Kw/h	124.640,40	

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE B							
Codice A.E.M. N.°30062947				N.° Presa POD ITO12E00000979			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 50							
K= 10							
	GENNAIO	Kw/h	125.008,73	Kw/h	30.317,90	fatti giorno 1 fe	
	FEBBRAIO	Kw/h	127.351,02	Kw/h	23422,90		
	MARZO	Kw/h	129.654,22	Kw/h	23.032,00		
	APRILE	Kw/h	131.492,75	Kw/h	18.385,30		
	MAGGIO	Kw/h	133.286,72	Kw/h	17.939,70		
	GIUGNO	Kw/h	134.803,95	Kw/h	15.172,30		
	LUGLIO	Kw/h	136.442,00	Kw/h	16.380,50		
	AGOSTO	Kw/h	138.155,92	Kw/h	17.139,20		
	SETTEMBRE	Kw/h	140.147,02	Kw/h	19.911,00		
	OTTOBRE	Kw/h	142.540,50	Kw/h	23.934,80		
	NOVEMBRE	Kw/h	145.152,98	Kw/h	26.124,80		
	DICEMBRE	Kw/h	147.845,00	Kw/h	26.320,20		
				Kw/h	258.080,60		
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°30062608				N.° Presa POD ITO12E00000977			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10							
	GENNAIO	Kw/h	116.190,10	Kw/h	10.188,00	fatti giorno 1 fe	
	FEBBRAIO	Kw/h	116.964,66	Kw/h	7.745,60		
	MARZO	Kw/h	117.690,84	Kw/h	7.261,80		
	APRILE	Kw/h	118.095,68	Kw/h	4.048,40		
	MAGGIO	Kw/h	118.469,80	Kw/h	3.741,20		
	GIUGNO	Kw/h	118.764,92	Kw/h	2.951,20		
	LUGLIO	Kw/h	119.170,00	Kw/h	4.050,80		
	AGOSTO	Kw/h	119.543,80	Kw/h	3.738		
	SETTEMBRE	Kw/h	119.921,27	Kw/h	3.774,70		
	OTTOBRE	Kw/h	120.413,45	Kw/h	4.921,80		
	NOVEMBRE	Kw/h	121.095,42	Kw/h	6.819,70		
	DICEMBRE	Kw/h	121.963,50	Kw/h	8.680,00	lett 29/12	
				Kw/h	67.921,20		
Via C.Lombroso,n.°32 - MERCATO AVICUNICOLO							
Codice A.E.M. N.°30062640				N.° Presa POD ITO12E00011229			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 40							
K=							
	GENNAIO	Kw/h	635.840	Kw/h	11.007	fatti giorno 1 fe	
	FEBBRAIO	Kw/h	645.512	Kw/h	9.672		
	MARZO	Kw/h	654.157	Kw/h	8.645		
	APRILE	Kw/h	661.509	Kw/h	7.352		
	MAGGIO	Kw/h	668.519	Kw/h	7.010		
	GIUGNO	Kw/h	674.449	Kw/h	5.930		
	LUGLIO	Kw/h	681.050	Kw/h	6.601		
	AGOSTO	Kw/h	687.803	Kw/h	6.753		
	SETTEMBRE	Kw/h	695.657	Kw/h	7.854		
	OTTOBRE	Kw/h	705.018	Kw/h	9.361		
	NOVEMBRE	Kw/h	715.243	Kw/h	10.225		
	DICEMBRE	Kw/h	725.980	Kw/h	10.737		
				Kw/h	101.147,00		

Via C.Lombroso,n.°54 - PALAZZO AFFARI							
Codice A.E.M. N.°37975299				N.° Presa POD ITO12E00217909			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 25 - 75							
K=							
			GENNAIO	Kw/h	282.650,00	Kw/h	690 fatti giorno 1 fe
			FEBBRAIO	Kw/h	283.345,00	Kw/h	695
			MARZO	Kw/h	284.030,00	Kw/h	685
			APRILE	Kw/h	284.556,00	Kw/h	526
			MAGGIO	Kw/h	285.243,00	Kw/h	687
			GIUGNO	Kw/h	289.571,00	Kw/h	4.328
			LUGLIO	Kw/h	298.292,00	Kw/h	8.721
			AGOSTO	Kw/h	305.780,00	Kw/h	7.488
			SETTEMBRE	Kw/h	311.243,00	Kw/h	5.463
			OTTOBRE	Kw/h	312.174,00	Kw/h	931
			NOVEMBRE	Kw/h	313.155,00	Kw/h	981
			DICEMBRE	Kw/h	314.152,00	Kw/h	997
						Kw/h	32.192,00
Via C. Lombroso,n.°53 - AREA CARNI - SO.GE.M.I. FOOD							
Codice A.E.M. N.°20025326				N.° Presa POD ITO12E00218916			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 27,50							
K=							
			GENNAIO	Kw/h	123.955,00	Kw/h	2.495 fatti giorno 1 fe
			FEBBRAIO	Kw/h	126.074,00	Kw/h	2.119
			MARZO	Kw/h	128.123,00	Kw/h	2.049
			APRILE	Kw/h	129.619,00	Kw/h	1.496
			MAGGIO	Kw/h	131.139,00	Kw/h	1.520
			GIUGNO	Kw/h	132.638,00	Kw/h	1.499
			LUGLIO	Kw/h	134.388,00	Kw/h	1.750
			AGOSTO	Kw/h	136.112,00	Kw/h	1.724
			SETTEMBRE	Kw/h	138.108,00	Kw/h	1.996
			OTTOBRE	Kw/h	140.415,00	Kw/h	2.307
			NOVEMBRE	Kw/h	142.868,00	Kw/h	2.453
			DICEMBRE	Kw/h	147.255,00	Kw/h	4.387
						Kw/h	25.795,00
Via lombroso 54 PALAZZO AFFARI							
Codice A.2.A16605579.				PRESA POD IT012E12802723			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150							
K=							
			GENNAIO	Kw/h	1.040.380	Kw/h	36.381 fatti giorno 1 fe
			FEBBRAIO	Kw/h	1.070.864	Kw/h	30.484
			MARZO	Kw/h	1.102.000	Kw/h	31.136
			APRILE	Kw/h	1.127.689	Kw/h	25.689
			MAGGIO	Kw/h	1.152.409	Kw/h	24.720
			GIUGNO	Kw/h	1.178.820	Kw/h	26.411
			LUGLIO	Kw/h	1.210.370	Kw/h	31.550
			AGOSTO	Kw/h	1.236.900	Kw/h	26.530
			SETTEMBRE	Kw/h	1.265.118	Kw/h	28.218
			OTTOBRE	Kw/h	1.295.112	Kw/h	29.994
			NOVEMBRE	Kw/h	1.328.629	Kw/h	33.517
			DICEMBRE	Kw/h	1.362.630	Kw/h	34.001
						Kw/h	358.631,00

Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI									
Codice A.E.M. N.°		N.° Presa		POD ITO12E12802719					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:									
380 Volt - Potenza disponibile Kw 100									
			GENNAIO	Kw/h	330.025	Kw/h	16.192	fatti giorno 1 fe	
			FEBBRAIO	Kw/h	344.484	Kw/h	14.459		
			MARZO	Kw/h	357.820	Kw/h	13.336		
			APRILE	Kw/h	364.919	Kw/h	7.099		
			MAGGIO	Kw/h	370.059	Kw/h	5.140		
			GIUGNO	Kw/h	374.692	Kw/h	4.633		
			LUGLIO	Kw/h	379.500	Kw/h	4.808		
			AGOSTO	Kw/h	383.787	Kw/h	4.287		
			SETTEMBRE	Kw/h	388.607	Kw/h	4.820		
			OTTOBRE	Kw/h	395.569	Kw/h	6.962		
			NOVEMBRE	Kw/h	406.004	Kw/h	10.435		
			DICEMBRE	Kw/h	417.840	Kw/h	11.836		
						Kw/h	104.007,00		
Via C.Lombroso,n.°54 - FRIGOMERCATO (bassa)									
Codice A.E.M. N.°		N.° Presa		POD ITO12E00218406					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:									
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150									
			GENNAIO	Kw/h		Kw/h			
			FEBBRAIO	Kw/h		Kw/h			
			MARZO	Kw/h		Kw/h			
			APRILE	Kw/h		Kw/h			
			MAGGIO	Kw/h		Kw/h			
			GIUGNO	Kw/h		Kw/h			
			LUGLIO	Kw/h		Kw/h			
			AGOSTO	Kw/h	7.650	Kw/h	7.650		
			SETTEMBRE	Kw/h	47.029	Kw/h	39.379		
			OTTOBRE	Kw/h	92.647	Kw/h	45.618		
			NOVEMBRE	Kw/h	142.387	Kw/h	49.740		
			DICEMBRE	Kw/h	194.820	Kw/h	52.433		
						Kw/h	194.820,00		
			CONSUMO TOTALE ANNO		2016	Kw/h	2.378.392,60		



CONSUMI MENSILI ANNO 2017

Via C.Lombroso,n.°95 - Tettoie ambulanti

Codice A2a. N. N.° Presa POD ITO12E1212842331

CARATTERISTICHE IMPIANTO:

Bassa Tensione POTENZA50= KW

GENNAIO	Kw/h	3.100,00	Kw/h	3.100
FEBBRAIO	Kw/h	3.850,00	Kw/h	750
MARZO	Kw/h	6.030,00	Kw/h	2.180
APRILE	Kw/h	8.148,00	Kw/h	2.118
MAGGIO	Kw/h	9.964,00	Kw/h	1.816
GIUGNO	Kw/h	11.720,00	Kw/h	1.756
LUGLIO	Kw/h	13.495,00	Kw/h	1.775
AGOSTO	Kw/h	15.282,00	Kw/h	1.787
SETTEMBRE	Kw/h	17.374,00	Kw/h	2.092
OTTOBRE	Kw/h	19.765,00	Kw/h	2.391
NOVEMBRE	Kw/h	22.395,00	Kw/h	2.630
DICEMBRE	Kw/h	26.061,00	Kw/h	3.666
			Kw/h	26.061,00

Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI

Codice A.E.M. N.°181298 N.° Presa POD ITO12E00000975

CARATTERISTICHE IMPIANTO:

23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 506

K= 2400	GENNAIO	Kw/h	88,74	Kw/h	54.873
	FEBBRAIO	Kw/h	110,25	Kw/h	51.624
	MARZO	Kw/h	133,04	Kw/h	54.696
	APRILE	Kw/h	153,66	Kw/h	49.488
	MAGGIO	Kw/h	173,22	Kw/h	46.944
	GIUGNO	Kw/h	196,07	Kw/h	54.840
	LUGLIO	Kw/h	217,79	Kw/h	52.128
	AGOSTO	Kw/h	237,16	Kw/h	46.488
	SETTEMBRE	Kw/h	258,43	Kw/h	51.048
	OTTOBRE	Kw/h	278,92	Kw/h	49.179
	NOVEMBRE	Kw/h	301,29	Kw/h	53.688
	DICEMBRE	Kw/h	326,01	Kw/h	59.328
				Kw/h	624.324,00

Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI

Codice A.E.M. N.°375005 N.° Presa POD ITO12E00000973

CARATTERISTICHE IMPIANTO:

23.000 Volt - Potenza disponibile Kw 1050

K= 2400	GENNAIO	Kw/h		Kw/h	
	FEBBRAIO	Kw/h		Kw/h	
	MARZO	Kw/h		Kw/h	
	APRILE	Kw/h		Kw/h	
	MAGGIO	Kw/h		Kw/h	
	GIUGNO	Kw/h		Kw/h	chiuso cntatore
	LUGLIO	Kw/h		Kw/h	
	AGOSTO	Kw/h		Kw/h	
	SETTEMBRE	Kw/h		Kw/h	
	OTTOBRE	Kw/h		Kw/h	
	NOVEMBRE	Kw/h		Kw/h	
	DICEMBRE	Kw/h		Kw/h	
				Kw/h	0

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE A							
Codice A.E.M. N.°30062830				N.° Presa POD ITO12E00000978			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 56							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	86.874,21	Kw/h	10.506,70
			FEBBRAIO	Kw/h	87.662,11	Kw/h	7.879,00
			MARZO	Kw/h	88.485,14	Kw/h	8.230,30
			APRILE	Kw/h	89.212,73	Kw/h	7.275,90
			MAGGIO	Kw/h	89.787,10	Kw/h	5.743,70
			GIUGNO	Kw/h	90.339,77	Kw/h	5.526,70
			LUGLIO	Kw/h	90.919,36	Kw/h	5.795,90
			AGOSTO	Kw/h	91.573,65	Kw/h	6.542,90
			SETTEMBRE	Kw/h	92.312,53	Kw/h	7.388,80
			OTTOBRE	Kw/h	93.240,08	Kw/h	9.275,50
			NOVEMBRE	Kw/h	94.370,87	Kw/h	11.307,90
			DICEMBRE	Kw/h	95.503,77	Kw/h	11.329,00
						Kw/h	96.802,30
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE C							
Codice A.E.M. N.°30063051				N.° Presa POD ITO12E00000980			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	72.723,10	Kw/h	27.921,00
			FEBBRAIO	Kw/h	74.992,11	Kw/h	22.690,01
			MARZO	Kw/h	77.132,54	Kw/h	21.404,30
			APRILE	Kw/h	78.964,14	Kw/h	18.316,00
			MAGGIO	Kw/h	80.425,07	Kw/h	14.609,30
			GIUGNO	Kw/h	81.835,71	Kw/h	14.106,40
			LUGLIO	Kw/h	83.307,98	Kw/h	14.722,70
			AGOSTO	Kw/h	84.919,79	Kw/h	16.118,10
			SETTEMBRE	Kw/h	86.726,94	Kw/h	18.071,50
			OTTOBRE	Kw/h	88.905,96	Kw/h	21.790,20
			NOVEMBRE	Kw/h	91.386,31	Kw/h	24.803,50
			DICEMBRE	Kw/h	94.025,23	Kw/h	26.396,20
						Kw/h	240.949,21
Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE D							
Codice A.E.M. N.°30063176				N.° Presa POD ITO12E00001051			
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 69							
K= 10							
			GENNAIO	Kw/h	17.381,08	Kw/h	14.650,80
			FEBBRAIO	Kw/h	18.552,36	Kw/h	11.712,80
			MARZO	Kw/h	19.630,27	Kw/h	10.779,10
			APRILE	Kw/h	20.558,45	Kw/h	9.281,80
			MAGGIO	Kw/h	21.293,24	Kw/h	7.347,90
			GIUGNO	Kw/h	22.019,90	Kw/h	7.266,60
			LUGLIO	Kw/h	22.793,99	Kw/h	7.740,90
			AGOSTO	Kw/h	23.643,82	Kw/h	8.498,30
			SETTEMBRE	Kw/h	24.510,48	Kw/h	8.666,60
			OTTOBRE	Kw/h	25.569,81	Kw/h	10.593,30
			NOVEMBRE	Kw/h	26.968,69	Kw/h	13.988,80
			DICEMBRE	Kw/h	28.521,23	Kw/h	15.525,40
						Kw/h	126.052,30

Via C.Lombroso,n.°54 - ORTOMERCATO - PADIGLIONE B							
Codice A.E.M. N.°30062947		N.° Presa POD ITO12E00000979					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 50							
		K= 10	GENNAIO	Kw/h	50.611,64	Kw/h	27.666,40
			FEBBRAIO	Kw/h	52.892,64	Kw/h	22810,00
			MARZO	Kw/h	55.075,90	Kw/h	21.832,60
			APRILE	Kw/h	56.964,66	Kw/h	18.887,60
			MAGGIO	Kw/h	58.461,19	Kw/h	14.965,30
			GIUGNO	Kw/h	59.877,46	Kw/h	14.162,70
			LUGLIO	Kw/h	61.376,28	Kw/h	14.988,20
			AGOSTO	Kw/h	63.024,53	Kw/h	16.482,50
			SETTEMBRE	Kw/h	64.854,37	Kw/h	18.298,40
			OTTOBRE	Kw/h	67.019,29	Kw/h	21.649,20
			NOVEMBRE	Kw/h	69.422,04	Kw/h	24.027,50
			DICEMBRE	Kw/h	71.916,78	Kw/h	24.947,40
						Kw/h	240.717,80
Viale Molise,n.°62 - AREA CARNI							
Codice A.E.M. N.°30062608		N.° Presa POD ITO12E00000977					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 44							
		K= 10	GENNAIO	Kw/h	23.000,05	Kw/h	10.367,50
			FEBBRAIO	Kw/h	23.731,13	Kw/h	7.310,80
			MARZO	Kw/h	24.312,62	Kw/h	5.814,90
			APRILE	Kw/h	24.705,22	Kw/h	3.926,00
			MAGGIO	Kw/h	25.035,14	Kw/h	3.299,20
			GIUGNO	Kw/h	25.379,57	Kw/h	3.444,30
			LUGLIO	Kw/h	25.672,93	Kw/h	2.933,60
			AGOSTO	Kw/h	25.990,42	Kw/h	3.174,90
			SETTEMBRE	Kw/h	26.227,88	Kw/h	2.374,60
			OTTOBRE	Kw/h	26.612,56	Kw/h	3.846,80
			NOVEMBRE	Kw/h	27.108,64	Kw/h	4.960,80
			DICEMBRE	Kw/h	27.798,88	Kw/h	6.902,40
						Kw/h	58.355,80
Via C.Lombroso,n.°32 - MERCATO AVICUNICOLO							
Codice A.E.M. N.°30062640		N.° Presa POD ITO12E00011229					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 40							
		K=	GENNAIO	Kw/h	737.499	Kw/h	11.519
			FEBBRAIO	Kw/h	747.214	Kw/h	9.715
			MARZO	Kw/h	755.508	Kw/h	8.294
			APRILE	Kw/h	761.883	Kw/h	6.375
			MAGGIO	Kw/h	764.488	Kw/h	2.605
			GIUGNO	Kw/h	767.037	Kw/h	2.549
			LUGLIO	Kw/h	769.647	Kw/h	2.610
			AGOSTO	Kw/h	772.433	Kw/h	2.786
			SETTEMBRE	Kw/h	775.520	Kw/h	3.087
			OTTOBRE	Kw/h	779.274	Kw/h	3.754
			NOVEMBRE	Kw/h	779.274	Kw/h	0
			DICEMBRE	Kw/h		Kw/h	0
						Kw/h	53.294,00

Via C.Lombroso,n.°54 - PALAZZO AFFARI						
Codice A.E.M. N.°37975299		N.° Presa POD ITO12E00217909				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
380 Volt - Potenza disponibile Kw 25 - 75						
	K=	GENNAIO	Kw/h	315.265,00	Kw/h	1.113
		FEBBRAIO	Kw/h	316.332,00	Kw/h	1.067
		MARZO	Kw/h	317.439,00	Kw/h	1.107
		APRILE	Kw/h	318.037,00	Kw/h	598
		MAGGIO	Kw/h	321.929,00	Kw/h	3.892
		GIUGNO	Kw/h	329.977,00	Kw/h	8.048
		LUGLIO	Kw/h	340.771,00	Kw/h	10.794
		AGOSTO	Kw/h	352.950,00	Kw/h	12.179
		SETTEMBRE	Kw/h	359.401,00	Kw/h	6.451
		OTTOBRE	Kw/h	360.100,00	Kw/h	699
		NOVEMBRE	Kw/h	360.717,00	Kw/h	617
		DICEMBRE	Kw/h	361.144,00	Kw/h	427
					Kw/h	46.992,00
Via C. Lombroso,n.°53 - AREA CARNI - SO.GE.M.I. FOOD						
Codice A.E.M. N.°20025326		N.° Presa POD ITO12E00218916				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
380 Volt - Potenza disponibile Kw 27,50						
	K=	GENNAIO	Kw/h	152.328,00	Kw/h	5.073
		FEBBRAIO	Kw/h	154.715,00	Kw/h	2.387
		MARZO	Kw/h	156.651,00	Kw/h	1.936
		APRILE	Kw/h	158.312,00	Kw/h	1.661
		MAGGIO	Kw/h	159.762,00	Kw/h	1.450
		GIUGNO	Kw/h	161.368,00	Kw/h	1.606
		LUGLIO	Kw/h	163.102,00	Kw/h	1.734
		AGOSTO	Kw/h	164.924,00	Kw/h	1.822
		SETTEMBRE	Kw/h	166.794,00	Kw/h	1.870
		OTTOBRE	Kw/h	168.640,00	Kw/h	1.846
		NOVEMBRE	Kw/h	170.822,00	Kw/h	2.182
		DICEMBRE	Kw/h	173.281,00	Kw/h	2.459
					Kw/h	26.026,00
Via lombroso 54 PALAZZO AFFARI						
Codice A.2.A16605579.		PRESA POD IT012E12802723				
CARATTERISTICHE IMPIANTO:						
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150						
	K=	GENNAIO	Kw/h	400.027	Kw/h	37.397
		FEBBRAIO	Kw/h	433.780	Kw/h	33.753
		MARZO	Kw/h	463.151	Kw/h	29.371
		APRILE	Kw/h	490.744	Kw/h	27.593
		MAGGIO	Kw/h	516.157	Kw/h	25.413
		GIUGNO	Kw/h	546.966	Kw/h	30.809
		LUGLIO	Kw/h	578.757	Kw/h	31.791
		AGOSTO	Kw/h	608.395	Kw/h	29.638
		SETTEMBRE	Kw/h	634.399	Kw/h	26.004
		OTTOBRE	Kw/h	662.078	Kw/h	27.679
		NOVEMBRE	Kw/h	694.689	Kw/h	32.611
		DICEMBRE	Kw/h	730.593	Kw/h	35.904
					Kw/h	367.963,00

Via C.Lombroso,n.°95 - NUOVI MERCATI edificio tecnico							
Codice A.E.M. N.°		N.° Presa POD ITO12E12802719					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 100							
			GENNAIO	Kw/h	429.671	Kw/h	11.831
			FEBBRAIO	Kw/h	440.305	Kw/h	10.634
			MARZO	Kw/h	450.527	Kw/h	10.222
			APRILE	Kw/h	457.286	Kw/h	6.759
			MAGGIO	Kw/h	462.131	Kw/h	4.845
			GIUGNO	Kw/h	467.253	Kw/h	5.122
			LUGLIO	Kw/h	472.500	Kw/h	5.247
			AGOSTO	Kw/h	477.185	Kw/h	4.685
			SETTEMBRE	Kw/h	482.654	Kw/h	5.469
			OTTOBRE	Kw/h	489.180	Kw/h	6.256
			NOVEMBRE	Kw/h	498.805	Kw/h	9.625
			DICEMBRE	Kw/h	511.700	Kw/h	12.895
						Kw/h	93.590,00
Via C.Lombroso,n.°54 - FRIGOMERCATO (bassa)							
Codice A.E.M. N.°		N.° Presa POD ITO12E00218406					
CARATTERISTICHE IMPIANTO:							
380 Volt - Potenza disponibile Kw 150							
			GENNAIO	Kw/h	252.648	Kw/h	57.828
			FEBBRAIO	Kw/h	300.155	Kw/h	47.507
			MARZO	Kw/h	345.825	Kw/h	45.670
			APRILE	Kw/h	386.862	Kw/h	41.017
			MAGGIO	Kw/h	421.683	Kw/h	34.821
			GIUGNO	Kw/h	456.976	Kw/h	35.293
			LUGLIO	Kw/h	494.750	Kw/h	37.774
			AGOSTO	Kw/h	535.335	Kw/h	40.585
			SETTEMBRE	Kw/h	576.545	Kw/h	41.210
			OTTOBRE	Kw/h	622.582	Kw/h	46.037
			NOVEMBRE	Kw/h	673.239	Kw/h	50.657
			DICEMBRE	Kw/h	731.070	Kw/h	57.831
						Kw/h	536.230,00
			CONSUMO TOTALE ANNO		2017	Kw/h	2.537.357,41

