

NOTA BENE

Tutte le indicazioni relative ai lavori riportate sui documenti di progetto vanno preliminarmente verificate sul cantiere, tenendo in considerazione tutti i documenti correlanti il progetto.

Qualora dovessero risultare incongruenze, omissioni, inesattezze, inesattezze o incongruenze contenute nelle suddette indicazioni, il progettista si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche, senza alcun preavviso.

Eventuali conseguenze derivanti dall'osservanza di quanto sopra, sono a totale carico del committente.

NOTE GENERALI

1 - LE DIMENSIONI E GLI INCASSI INDICATI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VERRANNO VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

2 - LE QUANTITÀ DI LAVORI SI COMPONONO VANTAGGIOSAMENTE CON LA DIREZIONE LAVORI.

3 - IL COMMITTENTE SI RISPETTA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PROGETTO, ANCHE IN CASO DI NECESSITÀ, A SOSTA DI PROPOSTA DI PROGETTO CON LA DIREZIONE LAVORI E CORRISPONDENTE IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO.

4 - L'UTILIZZO DI MATERIALI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI NELLA PROGETTAZIONE DOVrà ESSERE PREVIAMENTE COMUNICATO AL PROGETTISTA, IL QUALI, DOPO ADEGUATE VERIFICHE, POTRà ADEGUATE VERIFICHE CHE NON DICHIARANO L'ADEGUATEZZA DI UTILIZZO.

CARATTERISTICHE IMPIANTO							
AREA PROTETTA:		MIGLIOIO MT03					
TIPO IMPIANTO:		RETE IDRANTI					
CLASSIFICAZIONE:		EN 10779 Levels II / Protezione interna / 3x63MS 1200020R					
GRUPPO ALIMENTAZIONE:				RISERVA IDRICA			
				ESISTENTE - 200 mc			
ZONA	IDRANTE	TIPO	PORTATA	PRES.	MANICHETTA	Q.TA*	
PIANO TERRA	UN45	INTERNO	120 lpm	2 bar	20 mt	8	
PIANO PRIMO	UN45	INTERNO	120 lpm	2 bar	20 mt	12	
DIMENSIONAMENTO							
PORTATA NOMINALE IMPIANTO:			360 l/s/min				
PRESSIONE NOMINALE:			2 bar idraulico				
PORTATA CALCOLATA:			370,4 l/s/min				
PRESSIONE CALCOLATA:			3,56 bar idro pompa				

LOCALITA':


PROVINCIA DI MILANO - COMUNE DI MILANO
MERCATI ALL'INGROSSO MILANESI
via C. Lombroso n° 54

MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E ORTOFRUTTICOLO

COMITANTE :


Stogem

SIOGEM, s.p.a.
Società per l'Impianto e l'Esercizio
dei Mercati Annessi all'Ingresso
di Milano

PROGETTAZIONE :  **incide engineering**
 via del Francese, 91/92/1 - ROMA - ITALY
 +39068767010 +39068767011 +39068767012
 FAX: +39068767013 FAX: +39068767014 FAX: +39068767015

4					
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
0	14-09-2018	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO		C.FERRANGI	A.RAMPAZZO
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO: IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A RETE IDRANTI

SCHEMA ISOMETRICO E DETTAGLI

FILE:	SGM01-F-FX-1101_0	IDENTIFICAZIONE:		SGM01-F-FX-1101
FASE:	PROGETTO ESECUTIVO	DATA:	14-09-2018	REV:
				0