

[illegible]

**NOTA REDE**

Tutte le indicazioni relative ai lavori riportate sui documenti di progetto vanno preventivamente verificate sul cantiere, tenendo in considerazione tutti i documenti esecutivi e di dettaglio.

Eventuali difficoltà interpretative del progetto, particolari problemi applicativi, inadempienze, inesattezze od incongruenze contenute nelle specifiche tecniche, dovranno essere segnalate immediatamente al progettista, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Qualora conseguissero deviazioni dall'osservanza di quanto sopra, sarà a totale carico dell'appaltatore.

**NOTE GENERALI**

1 - LE DIMENSIONI E LE QUANTITÀ INDICATE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE DEVONO VERIFICARE IN CANTIERE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.

















2 - LE QUANTITÀ DI MATERIALI SONO VANTAGGIOSAMENTE CONCORDATE CON IL DIRETTORE LAVORI.

3 - IL DIRETTORE LAVORI HA IL DIRITTO DI ORDINARE L'USO DI UNO O PIÙ APPALTI, IN CASO DI NECESSITÀ, O SPOSTAMENTO CONCORDATO CON LA PROIEZIONE DI TUTTI I COMPONENTI NECESSARI E IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO.

4 - L'UTILIZZO DI MATERIALI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI NELLA PROIEZIONE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO AL DIRETTORE LAVORI.

5 - IL DIRETTORE DI SEGRETERIA DEVE AVERE A TUTTO TEMPO EFFETTIVE LE ARCHIVIE ELEVATE PERMETTENDO CHE NE SIANO FORNITI I DOCUMENTI DI UTILIZZO.



LEGENDA	
	PARETE REBO
	PARETE REBO
	PORTE RESISTENTI AL FUOCO
	TUBAZIONE LINEA ANTINCENDIO IDRANTI (SOTTOCUILO)
	TUBAZIONE LINEA ANTINCENDIO IDRANTI
	INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA
	HANGIONE ANTIPANICO
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	ESTINTORE PORTATILE
	IDRANTE A MURO - ESISTENTE
	IDRANTE A MURO UNO 45
	IDRANTE SOTTOCUILO DA 100 UNO 70
	CASSETTA IDRANTE UNO 70 PER IDRANTE SOTTOCUILO
	PULSANTE DISANCING


NOTA: APPARECCHIATURE ESISTENTI IN GRIGIO

LOCALITA':

**PROVINCIA DI MILANO - COMUNE DI MILANO**  
**MERCATI ALL'INGROSSO MILANESI**  
via C. Lombroso n° 54

PROGETTO:

## MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E ORTOFRUTTICOLO

**COMMITTENTE :**

Società per l'Impianto e l'Esercizio

PROGETTAZIONE :

**FIRMA:**

Ing. GL.Val.

4					
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
0	14-09-2018	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	C.FERRANDI	A.RANPAZZO	GL.VALLERON
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

**OGGETTO:**

## IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A RETE IDRANTI

**TITOLO:**

PIANO TERRA E PIANO PRIMO - MERCATO ITTICO

**FILE:**

5GM01-F-FP-1100\_0

IDENTIFIC

SGM01-F-FP-110C

REV: