



PIANTA PIANO RIALZATO - +1.20 mt

- LEGENDA PRESIDI PREVENZIONE INCENDI:
- PERCORSI D'ESODO
 - ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
 - IDRANTE UNI 70
 - IDRANTE
 - ESTINTORE PORTATILE A CO2
 - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE CAPACITÀ ESTINGUENTE NON INFERIORE A 34A - 144BC
 - RILEVATORE DI FUMO
 - PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO
 - PULSANTE DI SGANCIO
 - QUADRO ELETTRICO
 - PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE
 - USCITA DI SICUREZZA
 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
 - COMPARTIMENTAZIONE REI 120
 - AREA DI COPERTURA IDRANTI (L tubazione max 25 m)
 - PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO



COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano



Società certificata Sistema Gestione
Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001,
Energia Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO
Ordine degli Ingegneri di Milano
N. 16647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DOTT. ING. ANDREA PAVONI
Ordine degli Ingegneri di Milano
N. 22086

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DOTT. ING. EUGENIO LONZI
Ordine degli Ingegneri di Milano
N. 21540

2	GIU 2019	ESAME PROGETTO VVF					A. COSTA
0	28/05/2019	EMISSIONE				C. PENNATI	F. CAPRANZI
Aggr.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
Collaborazione alla progettazione			Scale grafica				
REV			1 2 3 4				
TITOLO			Via Montegrano, 25 - 20124 Milano - Italy				

PADIGLIONE LOGISTICO ORTOFRUTTICOLO
ESAME PROGETTO VVF
PLANIMETRIA AREE DI COPERTURA IMPIANTO IDRANTI

Scostituito da	Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Scostituito da:	1260 x 594	1:250	YB00	1	D	Y	PR	0092	