PARTICOLARE CT1



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
(linea verde doppia)	TUBAZIONE ANDATA/RITORNO FAN-COIL
(linea rossa)	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
(linea blu)	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
FC1	FAN COIL A MOBILETTO (codice 77631) – Attacco: DN3/4" – Portata nominale: 1,5 mc/h – Lunghezza: 110 mm Completo di: – Valvola DN3/4" (codice 18527) – Bocchettone DN3/4" (codice 17100) – Copia sonda di temperatura (codice 59142) – Accessorio trasmissione dati (codice 19449) Costruttore: ISTA o equivalente approvato
RAD1	RADIATORE – Detentore a squadra DN1/2" RLU-S Costruttore: DANFOSS o equivalente approvato – Valvola a squadra DN1/2" RA-FN Costruttore: DANFOSS o equivalente approvato – Sensore termostatico RAS-C Costruttore: DANFOSS o equivalente approvato – Ripartitore DOPRINO 3 radio Costruttore: ISTA o equivalente approvato

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE CALORE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO I MERCATI ALL'INGROSSO VIA C. LOMBROSO n°54 - MILANO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

SO.GE.MI S.p.A.

Progettista:

ETS Engineering and Technical Services S.p.A.

Via A. Mazzi, 32 - 24018 Villa d'Almè - (BG)
T. +39 035/ 63 13 111 F. +39 035/ 54 50 66
info@etseng.it - www.etseng.it
Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero: SQ00461 CSICERT

Titolo elaborato:

IMPIANTI MECCANICI
MERCATO ITTICO
PIANTA PIANO TERRA

Numero elaborato

001M

Scala: 1:100 Data: 10/2018 Commessa: 0067-2018

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Tomasoni	Zenaro	Parietti	Emissione	10/2018	00

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed è vincolato alle leggi sulla proprietà letteraria. Ne è vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A.

modulo: MQ 7.04 / 0