

MERCATO CARNI											
PUNTO VENDITA		Temperatura	Quantità	MOTOCOCONDENSANTE	GAS	Quantità	EVAPORATORE	QUADRO ELETTRICO	Quantità	COMPRESSORE	POTENZA (HP)
1-3A	AVICOM	0 °C	1	UCS 300 HNL	R507	1	CTE 115 M6 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 13 Y	3
		0 °C	1	UCS 300 HNL	R507	1	CTE 115 M6 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 13 Y	3
		-20 °C	1	UCS 1050 L	R507	1	CTE 353 A8 ED - 3x350	ECP 300 Expert U VD 12	1	S 10 52 Y	10
5-3B	DIOMEDE GARAVELLO	-20 °C	2	UCS 508 NL	R507	2	CTE 352 E 8 ED - 2x350	ECP300 Expert U VD 6	2	Q 5 28 Y	2 x 5
		0 °C	1	UCS 400 HNL	R507	1	CTE 352 E6 ED - 2x350	ECP300 Expert U VD 6	1	D 4 18 Y	4
		-20 °C	1	UCS 350 NL	R507	1	CTE 090 L8 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 18 Y	3
7	RAMONDA	0 °C	1	UCS 700 HNL	R507	1	CTE 353 E-6ED - 3x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	Q 7 28 Y	7
		-20 °C	1	UCS 350 NL	R507	1	CTE 090 L8 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 18 Y	3
9	SIAM	0 °C	1	UCS 200 HNL	R507	1	CTE 096 M6 ED - 2x315	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 2 11 Y	2
		0 °C	1	UCS 400 HNL	R507	1	CTE 352 E6 ED - 2x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	D 4 18 Y	4
11.1	PENNE'	0 °C	1	UCS 300 HNL	R507	1	CTE 115 M6 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 13 Y	3
11	AVICOLA ANDRIANI	0 °C	1	UCS 500 HNL	R507	1	CTE 352 A6 ED - 2x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	Q 5 21 Y	5
		0 °C	1	UCS 150 HNL	R507	1	CTE 63 M6 ED - 3x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	A 1.5 7 Y	1,5
13	INTORNO AL CIBO	0 °C	1	UCS 150 HNL	R507	1	CTE 63 M6 ED - 3x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	A 1.5 7 Y	1,5
		-20 °C	1	UCS 450 NL	R507	1	CTE 352 E 8 ED - 2x350	ECP300 Expert U VD 6	1	Q 4 25 Y	4
2.1	PICCOLA CAI	0 °C	1		R404A	1			1	AUK9226GK	1
		0 °C	1		R404A	1			1	AUK9226GK	1
2-4-6	-	0 °C	1	UCS 700 HNL	R507	1	CTE 353 E-6ED - 3x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	Q 7 28 Y	7
		0 °C	1	UCS 300 HNL	R507	1	CTE 115 M6 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 13 Y	3
		0 °C	2	UCS 1000 NL	R507	2	CTE 354 A6 ED 4x350	ECP300 Expert U VD 12	2	S 12 42 Y	2 x 12
		-20 °C	3	UCS 750 NL	R507	3	CTE 353 A8 ED - 3x350	ECP 300 Expert U VD 12	3	S 8 42 Y	3 x 8
8	EUROVO	0 °C	1	UCS 500 HNL	R507	1	CTE 352 A6 ED - 2x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	Q 5 21 Y	5
		0 °C	1	UCS 150 HNL	R507	1	CTE 63 M6 ED - 3x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	A 1.5 7 Y	1,5
10	MIROGLIO	0 °C	1	UCS 500 HNL	R507	1	CTE 352 A6 ED - 2x350	ECP 300 Expert U VD 6	1	Q 5 21 Y	5
		-20 °C	1	UCS 350 NL	R507	1	CTE 090 L8 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 18 Y	3
12	TELLESCHI	0 °C	1	UCS 300 HNL	R507	1	CTE 115 M6 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 13 Y	3
		-20 °C	1	UCS 350 NL	R507	1	CTE 090 L8 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 18 Y	3
14	COMAVICOLA	-20 °C	1	UCS 1050 L	R507	1	CTE 353 A8 ED - 3x350	ECP 300 Expert U VD 12	1	S 10 52 Y	10
		0 °C	1	UCS 350 NL	R507	1	CTE 090 L8 ED - 4x250	ECP 200 base 4 A con sonda	1	D 3 18 Y	3

MERCATO FIORI											
PUNTO VENDITA		Temperatura	Quantità	MOTOCOCONDENSANTE	GAS	Quantità	EVAPORATORE	QUADRO ELETTRICO	Quantità	COMPRESSORE	POTENZA (HP)
31-33-35	PASTOR (ex B&B)	0 °C	1	PDH 010 Z 2012/02	R404A	1	RDF 33503 ED	ECP 300	1	H150CC	1,5
		0 °C	1	PDH 013 Z 2012/02	R404A	2	RDF 53503 ED	ECP 300	2	H280CC	2,8
		0 °C	1	PDH 023 Z 2012/02	R404A	1	RDF 53503 ED	ECP 1000	1	H503CC	5,0
16 20	INTERPROMOTION BERTUCCI	0 °C	1	PDH 007 Z 2012/02	R404A	1	RDF 33503 ED	ECP 300	1	H150CC	1,5
		0° C	1	PDH 010 Z 2012/02	R404A	1	RDF 43503 ED	ECP 300	1	H220CC	2,2
24-26-28-30	BETTA & CEREDA	0 °C	1	PDH 033 Z 2012/02	R404A	3	RDF 53503 ED	ECP 1000	3	H743CC	7,5
		0 °C	1	PDH 019 Z 2012/02	R404A	2	RDF 43503 ED	ECP 1000	2	H403CC	4,0
21	-	0 °C	1	PDH 010 Z 2012/02	R404A	1	RDF 43503 ED	ECP 300	1	H220CC	2,2
23	FERRARI	0 °C	1	PDH 007 Z 2012/02	R404A	1	RDF 43503 ED	ECP 300	1	H220CC	2,2
32	GREGORIO & POZZI	0 °C	1	PDH 007 Z 2012/02	R404A	1	RDF 33503 ED	ECP 300	1	H150CC	1,5
		0 °C	1	PDH 010 Z 2012/02	R404A	1	PDH 43503 ED	ECP 300	1	H220CC	2,2
27-29	PASTOR	0 °C	1	PDH 007 Z 2012/02	R404A	4	RDF 43503 ED	ECP 1000	4	H1000CC	10,0
		0 °C	1	PDH 039 Z 2012/02	R404A	1	RDF 33503 ED	ECP 300	1	H150CC	1,5
22	RIVETTI	0 °C	1	PDH 010 Z 2012/02	R404A	1	RDF 43503 ED	ECP 300	1	H220CC	2,2
34	SANTAMBROGIO	0 °C	1	PDH 011 Z 2012/02	R404A	1	RDF 53503 ED	ECP 300	1	H250CC	2,5

MERCATO ITTICO						
LOCALIZZAZIONE	Temperatura	Quantità	GAS	Quantità	COMPRESSORE	POTENZA (HP)
Corpo centrale - Cella sequestri veterinari	0 °C	1	R404A	1	H200CC	2,0
Corpo centrale - Cella sequestri veterinari	-20 °C	1	R404A	1	K750CS/RIV	7,5